

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
ФБУН НИИДезинфектологии  
Роспотребнадзора  
д.м.н., профессор



Н.В. Шестопалов

« 04.08.2020 » 2020 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам работы «Изучение бактерицидной эффективности ультрафиолетовых ламп TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE»

Лабораторно-экспериментальные исследования проведены на основании договора № Д475/20-Д от 24.07.2020 г., заключенного по заявке АО «ЛЕДВАНС» (Россия).

**Место и время проведения испытаний:** Исследования выполнены в Федеральном бюджетном учреждении науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора) (117246, Россия, Москва, Научный проезд, д. 18. Тел. (495) 332-01-01. Факс: (495) 332-01-02).

Сведения об аккредитации: Аттестат № РОСС RU.0001.510546 от 26 августа 2014 г.

Исполнители работы:

Т.Н. Шестопалова – в.н.с - зав. лабораторией проблем стерилизации, к.м.н.;

А.К. Аксаментов – старший лаборант-исследователь лаборатории проблем стерилизации.

**Целью исследований** в рамках договора являлось изучение бактерицидной эффективности ультрафиолетовых ламп TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE».

В ходе работы необходимо было решить следующие задачи:

- проверить соответствие конструкции ламп описанию, представленному в технической и эксплуатационной документации;
- провести расчет бактерицидной эффективности ультрафиолетовой лампы TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE», исходя из данных технической документации;
- получить экспериментальные данные, подтверждающие возможность эффективного применения ламп для обеззараживания воздуха испытательных боксов объемом 22 м<sup>3</sup> и 116 м<sup>3</sup>, искусственно контаминированных тест-микробами.

### **Материалы и методы**

Двухцокольные газоразрядные лампы низкого давления специального назначения «LEDVANCE» серии UVC предназначены для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения в коротковолновой области (УФ-С) с основной линией излучения 254 нм в бактерицидных облучателях, рециркуляторах и аналогичном оборудовании.

Для проведения испытаний заявителем были представлены:

- опытный образец лампы (TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE»);
- открытый облучатель для установки ламп при проведении испытаний модели LINEAR HOUSING 900 1xTUBE UVC SENSOR WHITE;
- техническая документация на лампу (ТУ 27.40.15-003-00214209-2020)

Основные технические характеристики лампы взяты из технической документации и представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики бактерицидной лампы TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE»

Тип лампы	Номинальное напряжение сети, В	Мощность, Вт	Ток, А	Бактерицидный поток, Вт	Диаметр, мм, цоколь	Длина, мм
TIBERA UVC30W/G13 «LEDVANCE»	220 В	30	0,37	12,6	25,5 G13	893

### Методы исследований

Изучение эффективности обеззараживания воздуха проводили с использованием лампы TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE» и облучателя модели LINEAR HOUSING 900 1xTUBE UVC SENSOR WHITE.

Перед экспериментальными исследованиями эффективность облучателя для обеззараживания воздуха оценивали расчетным методом в соответствии с Руководством Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Расчет эффективности ультрафиолетовых бактерицидных ламп TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE».

Исходные данные:

1. Назначение и категория помещения: расчет проводили для помещений I категории
2. Объем помещения,  $V$ : 22 м<sup>3</sup>, 116 м<sup>3</sup>
3. Вид микроорганизма – *Staphylococcus aureus* (*S.aureus*)
4. Бактерицидная эффективность, соответствующая данному виду микроорганизма,  $J_{бк}$  – 99,9% (помещения I категории); 99,0 % (помещения II категории), 95% (помещения III категории)
5. Объемная доза (экспозиция), соответствующая данному виду микроорганизма,  $H_v$  – 385 Дж/м<sup>3</sup> (помещения I категории), 256 Дж/м<sup>3</sup> (помещения II категории), 167 Дж/м<sup>3</sup> (помещения III категории)
6. Число ламп,  $N$  - 1
7. Бактерицидный поток лампы TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE»,  $\Phi_{бк}$  - 12,6 Вт
8. Коэффициент использования бактерицидного потока,  $K_{\phi}$  – 0,9
9. Условия обеззараживания – в отсутствие людей
10. Режим облучения – непрерывный
11. Длительность облучения при котором должно обеспечиваться достижение заданного уровня бактерицидной эффективности – определяемый параметр,  $t$

### Изучение эффективности обеззараживания воздуха в отсутствие людей

Облучатель с исследуемой лампой устанавливали у стены боксированных помещений объемом 22 м<sup>3</sup> и 116 м<sup>3</sup> так, чтобы все открытое пространство помещения находилось под действием прямого ультрафиолетового излучения. Исследования проводили при искусственной контаминации воздуха тест-микроорганизмами в отсутствие людей.

В качестве тест-микроорганизма был использован золотистый стафилококк (*S. aureus*).

Для искусственного заражения воздуха применяли генератор аэрозоля с диаметром распыляемых капель до 20 мкм. Экспериментальным путем подбирали такую концентрацию бактериальной суспензии, которая при распылении создавала бы в воздухе исследуемых помещений обсемененность не менее  $2 \times 10^4$  колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 м<sup>3</sup>. Такой

уровень соответствует высокому уровню обсеменённости воздуха палат медицинских организаций (так, например, при перестилании постелей).

Для предотвращения быстрого оседания тест-микроорганизмов в исследуемом помещении устанавливали вентилятор.

Пробы (по 50 дм<sup>3</sup>) отбирали через определенные промежутки времени, прокачивая воздух с помощью аспиратора через склянки Дрекслера с 30 см<sup>3</sup> стерильной водопроводной воды, которую затем высевали в толщу питательной среды (солевой мясопептонный агар).

Контролем служили аналогичные измерения количества микроорганизмов до включения облучателя.

Посевы выдерживали в термостате при +37 °С в течение 48 часов. Подсчитывали количество выросших колоний и делали пересчет для определения содержания микроорганизмов в 1 м<sup>3</sup> воздуха помещения.

### Результаты исследований

Расчетное время эффективного обеззараживания воздуха в камере 22 м<sup>3</sup> с помощью облучателя, оборудованного бактерицидной лампой TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE»:

$$t = \frac{V \times H_v}{N \times \Phi_{\text{бк}} \times K_{\phi}} = \frac{22 \times 385}{1 \times 12,6 \times 0,9} = 747 \text{ сек} = 12,5 \text{ мин}$$

Расчетное время эффективного обеззараживания воздуха в камере 116 м<sup>3</sup> с помощью облучателя, оборудованного бактерицидной лампой TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE»:

$$t = \frac{V \times H_v}{N \times \Phi_{\text{бк}} \times K_{\phi}} = \frac{116 \times 385}{1 \times 12,6 \times 0,9} = 3938 \text{ сек} = 65,6 \text{ мин}$$

В соответствии с Руководством Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», расчетные данные должны быть подтверждены результатами экспериментальных исследований.

Результаты изучения эффективности обеззараживания воздуха при его искусственной контаминации с применением облучателя, оборудованного бактерицидной лампой TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE», представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 – Результаты изучения эффективности обеззараживания воздуха, контаминированного *S. aureus*, в камере объёмом 22 м<sup>3</sup> с применением облучателя, оборудованного бактерицидной лампой TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE»

Объем экспериментального бокса, м <sup>3</sup>	Санитарно-показательный микроорганизм	Время облучения, мин	Контроль, КОЕ/м <sup>3</sup>	Опыт, КОЕ/м <sup>3</sup>	Эффективность, %
22	<i>S. aureus</i>	5	4,1×10 <sup>5</sup>	6,0×10 <sup>2</sup>	99,85
		10		4,0×10 <sup>2</sup>	99,90
		15		0	100
		20		0	100

Таблица 3 – Результаты изучения эффективности обеззараживания воздуха, контаминированного *S. aureus*, в камере объёмом 116 м<sup>3</sup> с применением облучателя, оборудованного бактерицидной лампой TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE»

Объем экспериментального бокса, м <sup>3</sup>	Санитарно-показательный микроорганизм	Время облучения, мин	Контроль, КОЕ/м <sup>3</sup>	Опыт, КОЕ/м <sup>3</sup>	Эффективность, %
116	<i>S. aureus</i>	15	2,6×10 <sup>5</sup>	2,5×10 <sup>4</sup>	90,38
		30		2,4×10 <sup>3</sup>	99,07
		45		2,0×10 <sup>2</sup>	99,92
		60		0	100

Как видно из представленных результатов, в отсутствие людей в помещении объёмом 22 м<sup>3</sup> эффективность обеззараживания воздуха через 10 минут составляет более 99,9%, в помещении объёмом 116 м<sup>3</sup> эффективность обеззараживания воздуха через 45 минут составляет более 99,9%.

### **Выводы**

Исходя из результатов проведенных расчетов и полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о возможности использования ламп TIBERA UVC 30W/G13 «LEDVANCE» в бактерицидных установках, в которых применяются лампы с аналогичным показателем бактерицидного потока (Вт).

В.н.с. - заведующий  
лабораторией проблем стерилизации

Старший лаборант-исследователь  
лаборатории проблем стерилизации



Т.Н. Шестопалова

А.К. Аксаментов