

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție 21641542 din 30.06.2026
	Obiectul de achiziției: Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1	Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Chișinău				Conform caietului de sarcini	Mun. Chișinău – 3 clădiri ~1000 detectoare (fum/temperatură, adresabile și/sau convenționale) butoane manuale de alarmă (MCP) – în toate clădirile 3 sisteme de evacuare a fumului (SHEV / smoke control) echipamente de stingere automată (localizate) – după caz centrale de semnalizare incendiu (FACP), surse alimentare, module de intrare/ieșire, sirene/flash-uri, dispozitive de semnalizare	Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026.

LOT 2	Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Bălți				Conform caietului de sarcini	Mun. Bălți – 1 clădire ~ 500 detectoare butoane manuale de alarmă sisteme de evacuare a fumului (SHEV / smoke control) echipamente de stingere automată (localizate) – după caz centrale de semnalizare incendiu (FACP), surse alimentare, module de intrare/ieșire, sirene/flash-uri, dispozitive de semnalizare	Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026.
LOT 3	Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Cahul				Conform caietului de sarcini	Mun. Cahul – 1 clădire ~ 500 detectoare butoane manuale de alarmă sisteme de evacuare a fumului (SHEV / smoke control) echipamente de stingere automată (localizate) – după caz centrale de semnalizare incendiu (FACP), surse alimentare, module de intrare/ieșire, sirene/flash-uri, dispozitive de semnalizare	Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Vuluță I. În calitate de: Șef Service Centru

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65