

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738929374772 din 07.02.2025

Obiectul achiziției: serviciilor de verificare și deservire a generatoarelor electrice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1 serviciilor de verificare și deservire a generatoarelor electrice</b>						
1.1.FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Căușeni, str. Ana si Alexandru 16-A)	-	-	-	În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include: 1.Schimbarea filtrelor de ulei, aer, combustibil; uleiului, antigelului. 2.Verificarea: - partea electronică; - starea radiatorului si curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrozudului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Siguranțelor, contactelor; - Sistemului de încălzire a motorului;	În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include: 1.Schimbarea filtrelor de ulei, aer, combustibil; uleiului, antigelului. 2.Verificarea: - partea electronică; - starea radiatorului si curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrozudului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Siguranțelor, contactelor; - Sistemului de încălzire a motorului;	
1.2.FULL ALTERNATOR FR 94 KW RICARDO D-4105-IZLD (CSP Ungheni, str.Cozmescu 5)	-	-	-			
1.3.FULL ALTERNATOR FR-125 KW RICARDO D6105-ZLD (CSP Chisinau, str.A.Hajdeu, 49)	-	-	-			
1.4.FULLALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Balti,str.Ivano Franco,46)	-	-	-			
1.5.FULL ALTERNATOR FR 94KW RICARDO D4105-IZLD (CSP Soroca, str,Alexandru cel Bun,42)	-	-	-			
1.6.FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Comrat,str.Pobeda,26)	-	-	-			
1.7.FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Hincesti,str.Toma Ciorba,2)	-	-	-			

<b>1.8.</b> FULL ALTERNATOR FR 150 KW RICARDO D6105-AZLD (CSP Orhei, str.Negruzzi, 78)	-	-	-	- Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); - Pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control;	- Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); - Pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control;	
<b>1.9.</b> FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Edinet, str.Puskin, 16)	-	-	-	- Funcționarea pornirii in regim manual (fără sarcină 10-15 min); - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri;	- Funcționarea pornirii in regim manual (fără sarcină 10-15 min); - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri;	
<b>1.10.</b> FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (ANSP, sediul central, str.Gh.Asachi 67 A)	-	-	-	- Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat.	- Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat.	
<b>1.11.</b> TMG POWER, TMGY-22 (ANSP, sediul central, str.Gh.Asachi 67 A)	-	-	-			
<b>1.12.</b> PRAMAC, G5W65 (ANSP, sediul central, str.Gh.Asachi 67 A)	-	-	-			
<b>1.13.</b> Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C-PCIMU (ANSP, sediul central, str.Gh.Asachi 67 A)	-	-	-			
<b>1.14.</b> Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C-PCIMU (ANSP, Chișinău, str.Cozmescu, 3)	-	-	-			

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

E-mail: [office@etop.md](mailto:office@etop.md)

Telefon (fix și mobil): 067 707 707