

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1637581537296](#) din „29” noiembrie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: *Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea cu servere din mun. Chișinău, str. A.Pușkin, nr. 47 pentru anul 2022*

Nr. lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	
1.	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea cu servere din mun. Chișinău, str. A.Pușkin, nr. 47 pentru anul 2022	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemului automat de stingere a incendiilor cu gaze în încăperea cu servere din mun. Chișinău, str. A.Pușkin, nr. 47 pentru anul 2022	-	-	1. Panou recepție și comandă „ГAMMA” - 1 buc. 3. Detector de fum – 8 buc. 4. Modul cu gaze CO2 – 2 buc. 5. Semnal acustic – 1 buc. 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 7. Panou indicativ luminescent „Газ не входит” „Газ уходит” – 2 buc.	1. Panou recepție și comandă „ГAMMA” - 1 buc. 3. Detector de fum – 8 buc. 4. Modul cu gaze CO2 – 2 buc. 5. Semnal acustic – 1 buc. 6. Acumulator de tip 12V/7Ah – 2 buc. 7. Panou indicativ luminescent „Газ не входит” „Газ уходит” – 2 buc.	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Condurache Grigore În calitate de: Director

Ofertantul: "MOLDSISTEMAUTOMATICA" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 95