

# DECLARATIE DE CONFORMITATE



Atât de simplu.

Nr. VLR 025.1 / Data: 09.07.2018



**Valrom Industrie SRL**  
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, Bucuresti  
Tel: + 4 021 317 38 00;  
Fax: + 4 037 289 84 45;  
www.valrom.ro; office@valrom.ro  
REG COM J40/4810/1996  
CIF RO8529678  
Capital social: 6.706.000 lei

## 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

TEVI "PRO" DIN PE100 / PE100RC CU STRAT PROTECTOR  
DIN PP PENTRU APA

## 2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

Tevi "WaterPRO" din PE100 sau PE100RC cu strat protector din PP de culoare albastra, diametrul de 25÷630mm, SDR 7,4÷41. Tevile "WaterPRO" sunt cu sau fara insertie metalica pentru detectarea pozitiei.

## 3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:

Se utilizeaza la executarea retelelor de alimentare cu apa sub presiune: apa potabila, apa conventional curata (ex. retele hidranti exteriori de incendiu), apa de canalizare si apa pentru irigatii, in retele cu montaj ingropat, si anume: montare in sant deschis, fara a mai fi necesar patul de nisip, sau cu tehnologii de montare fara sant (in special in zona urbana unde costurile de instalare si de intrerupere a circulatiei sunt mari), respectiv foraj dirijat cu pozare de conducte, subtraversari, refining etc., in sol sau prin tevi preexistente (metal, beton etc).

## 4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

SC VALROM INDUSTRIE SRL,

Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania

Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax - 0372.89.94.45, mail: [office@valrom.ro](mailto:office@valrom.ro), web: [www.valrom.ro](http://www.valrom.ro)

## 5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

## 6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/2922-2018

## 7. Performantele produsului:

| CARACTERISTICI                               | STANDARDUL DE INCERCARI                    | PREVEDERI DIN STANDARD                                                                                                                                                                  | VALORI DECLARATE (rezultate incercari)                         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Aspect                                       | EN 12201                                   | <i>Tevile trebuie inspectate fara echipamente de marire, suprafetele interioare si exterioare sa fie netede, curate si fara bavuri, pori si alte defecte de suprafata</i>               | CORESPUNDE                                                     |
| Dimensiuni si tolerante                      | EN 12201                                   | <i>Dimensiunile si tolerantele (diametru exterior, grosime, ovalitate) trebuie sa corespunda valorilor prevazute in standardul de produs</i>                                            | CORESPUNDE                                                     |
| Rezistenta la presiune hidraulica interioara | EN 12201<br>EN ISO 1167-1<br>EN ISO 1167-2 | 100 ore la temperatura de 20°C<br>PE 100 - 12,4 MPa<br>165 ore la temperatura de 80°C<br>PE 100 - 5,4 MPa<br>1000 ore la temperatura de 80°C<br>PE 100 - 5,0 MPa                        | CORESPUNDE<br>Fara rupere                                      |
| Testul de zgariere a stratului protector     | PAS 1075, Anexa 6 (Procedura de laborator) | <i>Testul s-a efectuat pe un tronson de teava, cu diametrul exterior 110mm, SDR 11. Adancimea zgarietorii nu trebuie sa depaseasca 75% din grosimea initiala a stratului protector.</i> | CORESPUNDE<br>Grosimea peretelui, ramasa dupa zgariere, 95,15% |

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Incercari Sisteme si Echipamente Termice - INSIST, B-dul Pache Protopopescu nr.66, sector 2, Bucuresti, tel. 021.253.22.59, fax: 021.252.65.45; LABORATORUL DE INCERCARI VALROM INDUSTRIE, B-dul Preciziei, nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania; Laboratorul HESSEL Ingenieurtechnik GmbH - Germania.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la pct. 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Silvia DRACEA - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii

Bucuresti, 09.07.2018

