



# Centrul de Medicină Legală

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

MD 2025, mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko, 8; tel. +373 22 727933  
IDNO 1006601004105; www.medicina-legala.md; cancelaria.cml@cml.gov.md



CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ	
MD-2025, or. Chișinău, str. Vl. Korolenko, 8	
Nr.	202401E08655
IESIRE Nr.	
La nr.	

din „ 19 ” iulie 2024  
din „ ” 2024

Alarcon Grup SRL

[alarcon\\_group@yahoo.com](mailto:alarcon_group@yahoo.com)

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru desfășurarea Achiziției Publice al Centrului de Medicină Legală, vă anunță că a fost examinată oferta depusă în cadrul procedurii COP Nr. ocds-b3wdp1-MD-1718977754641 din 21 iunie 2024, privind achiziția lucrărilor reparație curentă a secției Psihiatrie Medico-Legală din cadrul Centrului de Medicină Legală, mun. Chișinău, str. Costiujeni 3.

În scopul respectării Legii 131/2015, art.70 vă solicităm clarificări asupra ofertei.

Ținând cont de faptul că, ați prezentat o ofertă diminuată față de valoarea estimată cu 20,49 %, oferta este declarată anormal de scăzută. Acest lucru se constată din următoarele:

- Diminuarea devizului ofertă a fost generat de valoarea scăzută a resurselor de manoperă (70,00 lei/h-om);
- Cheltuielile de transportare a materialelor (3%);
- Cheltuielile de regie (3%/50%).

Suplimentar, au fost înregistrate următoarele abateri de la cerințele caietului de sarcini, și anume:

1. **Poz.777 Etanșarea rosturilor de îmbinare și poz.778 Strat hidroizolant cu mastic**, astfel nu se respecta procesul tehnologic solicitat în caietul de sarcini;

2. Poz. 1028 în caietul de sarcini este solicitat **Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP65**, în deviz ofertă este inclus Corp de iluminat, IP20, 600x600;

3. Poz.150, 227, 290, 341, 398, 466, 510, 554, 716, 783, 851 **Montare gratii din metal**, în caietul de sarcini este indicat ca materialul este de la demontări, astfel valoarea gratiilor din metal trebuia inclusă cu valoarea 0,00 lei sau exclusă ca material al beneficiarului înainte de TVA;

4. În caietul de sarcini au fost solicitate **Grile de ventilare 150x150 poz.47, 879, Grile de ventilare 250x150 poz. 185, 359, Grile de ventilare 250x300 Poz.524**, însă în devizul ofertă la toate pozițiile indicate este inclus resursul Ramă cu jaluzele reglabile, fără a fi divizate pe dimensiuni;

5. În caietul de sarcini au fost solicitate a) **prize duble poz.943, 959** dar în oferta au fost incluse prize unitare și b) **prize unitare poz. 926, 942, 958**, dar în ofertă au fost incluse prize duble. Valoarea abaterii este nesemnificativă.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, protejate conform prevederilor Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.


Solicităm respectuos să ne prezentați clarificări cu privire la oferta anormal de scăzută prin argumentarea valorilor diminuate, dar și explicații asupra neconformităților depistate.

Vă aducem la cunoștință că, informația prezentată va servi ca argument pentru justificarea ofertei anormal de scăzută, iar în cazul prezentării informației eronate sau neconforme a documentelor, acest fapt poate servi ca temei pentru a nu lua în considerare oferta înaintată.

Informația solicitată urmează a fi prezentat în termen de 3 zile lucrătoare.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru



Ivan BULGARU