

# СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)  
ЭКСПЕРТИЗА ТИПА - ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) /  
TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE - PRODUCTION TYPE (MODULE В)

за № UA.TR.131.B.0125-21

Зареєстровано  
в реєстрі органу з  
оцінки відповідності  
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органа  
оценки соответствия  
«АКАДЕМТЕСТ» под № /  
Registered at the Record of  
conformity assessment body  
"ACADEMTEST" under №

Термін дії  
з 12.03.2021  
до 11.03.2031  
Срок действия с / Term of  
validity is from

Продукція

Продукция/  
Production

Трубопроводи та їх елементи (5 позицій згідно додатку)

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском  
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

Модуль В

ДСТУ EN 12952-3:2015 (EN 12952-3:2011, IDT); ДСТУ EN 12952-5:2015  
(EN 12952-5:2011, IDT); ДСТУ EN 12952-6:2015 (EN 12952-6:2011, IDT)

Виробник продукції  
Изготовитель продукции  
Producer

АТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», м. Харків,  
вул. Енергетична 11, 61036, код ЄДРПОУ 24330995

Сертифікат видано  
Сертификат выдан/  
Certificate is issued on

АТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», м. Харків,  
вул. Енергетична 11, 61036, код ЄДРПОУ 24330995

Додаткова інформація  
Дополнительная информация/  
Additional information

Умови чинності на зворотному боці цього сертифікату.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"  
Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889  
Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501.  
e-mail: [akademtest@gmail.com](mailto:akademtest@gmail.com)  
Реєстраційний номер UA.TR.131  
Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356

На підставі  
На основании/  
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 095TP-B від 12.03.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp


(підпис, ініціали, прізвище)  
(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
тел. (057) 766-44-86  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,  
тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment  
body, tel. (057) 766-44-86

КОПИЯ ВЕРНА  
РУКОВОДИТЕЛЯ

АТ  
ВТК  
ХКМЗ



Academtest

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність обладнання, що працює під тиском, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифікату, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ "АКАДЕМТЕСТ"

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27) за умови виконання вимог одного з модулів відповідно до п.43 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

План контролю (без відмітки призначеного органу не дійсний)		
2022 р.	№	від М.П.
2023 р.	№	від М.П.
2024 р.	№	від М.П.
2025 р.	№	від М.П.
2026 р.	№	від М.П.
2027 р.	№	від М.П.
2028 р.	№	від М.П.
2029 р.	№	від М.П.
2030 р.	№	від М.П.
2031 р.	№	від М.П.

КОПИЯ ВЕРНА  
РУКОВОДИТЕЛІ



# СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФИКАТ / CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)  
СООТВЕТСТВИЕ ТИПУ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (МОДУЛЬ D) /  
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0138-21  
в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії  
з 25.03.2021  
до 24.03.2024  
Срок действия с / Term of validity is from

Повідомляємо, що

Уведомляем, что/  
Notify that

Система управління якістю стосовно виробництва, контролю та проведення випробувань готової продукції:

Трубопроводи та їх елементи (5 позицій згідно додатку)

Які виготовлюються  
Которые изготавливаются  
Producer by

АТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», м. Харків,  
вул. Енергетична 11, 61036, код ЄДРПОУ 24330995

згідно з чинними в Україні нормативними документами

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском  
(затвердженого Постановою КМУ від 16 січня 2019 р. № 27).

Модуль D

Додаткова інформація  
Дополнительная информация/  
Additional information

Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам  
зазначеного Технічного регламенту здійснюється шляхом нагляду, періодичність  
і процедури якого регламентуються програмою (1 раз на 3 роки).  
Сертифікат експертизи типу (модуль B) № UA.TR.131.B.0125-21 від 12.03.2021 р.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключківська, буд. 99-А., оф. 501.

e-mail: akademtest@gmail.com

Реєстраційний номер UA.TR.131

Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 10356

На підставі

На основании/  
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 095TP від 25.03.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності,  
тел. (057) 766-44-86  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,  
тел. (057) 766-44-86  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment  
body, тел. (057) 766-44-86

КОПИЯ ВЕРНА  
РУКОВОДИТЕЛЯ

АТ  
ВТК  
ХКМЗ





# ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА / ANNEX TO THE ANNEX TO THE TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Експертиза типу - типу виробництва (Модуль В)  
 ЭКСПЕРТИЗА ТИПА - ТИПА ПРОИЗВОДСТВА (МОДУЛЬ В) /  
 TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE - PRODUCTION TYPE (MODULE B)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

за № UA.TR.131.B.0125-21

Зареєстрований в реєстрі органа оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 12.03.2021 до 11.03.2031  
 Срок действия с / Term of validity is from

Трубопроводи та їх елементи:

№ з/п	Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN
1.	Елементи, вузли, деталі, збірні одиниці, блоки трубопроводів пари і гарячої води компенсатори сальникові, компенсатори лінзові.	вода, пар	400	≤ 530
2.	Трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар.	вода, пар	400	≤ 530
3.	Трубопроводи гарячої води з температурою вище 110 °С.	вода, пар	400	≤ 530
4.	Редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою вище 110 °С.	вода, пар	400	≤ 530
5.	Елементи трубні плоскоспіральні поверхонь теплообміну, спіралі ПВТ.	вода, пар	400	≤ 530

Загальна кількість – 5 позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия / Director of the conformity assessment body


М.П./М.П./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище) / (signature, initials, family name)

P.B. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації, тел.: (057) 766-44-86  
 Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации, тел.: (057) 766-44-86  
 Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86

КОПИЯ ВЕРХА РУКОВОДИТЕЛІ



Academtest

# ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ANNEX TO THE CERTIFICATE

Відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу (модуль D)  
 СООТВЕТСТВИЕ ТИПУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА (МОДУЛЬ D) /  
 CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0138-21  
 в реєстрі органу з оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органу оцінки відповідності «АКАДЕМТЕСТ» под № / Registered at the Record of conformity assessment body "ACADEMTEST" under №

Термін дії з 25.03.2021 до 24.03.2024  
 Срок действия с / Term of validity is from

Трубопроводи та їх елементи:

№ з/п	Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальный диаметр (DN) трубопровода / the nominal size for piping DN
1.	Елементи, вузли, деталі, збірні одиниці, блоки трубопроводів пари і гарячої води компенсатори сальникові, компенсатори лінзові.	вода, пар	400	≤ 530
2.	Трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар.	вода, пар	400	≤ 530
3.	Трубопроводи гарячої води з температурою вище 110 °С.	вода, пар	400	≤ 530
4.	Редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою вище 110 °С.	вода, пар	400	≤ 530
5.	Елементи трубні плоскостіральні поверхонь теплообміну, спіралі ПВТ.	вода, пар	400	≤ 530

Загальна кількість – 5 позицій.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/  
 Director of the conformity assessment body

М.П./M.P./Stamp

(підпис, ініціали, прізвище)

(подпись, инициалы, фамилия) / (signature, initials, family name)

Р.В. Горлов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,  
 тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,  
 тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



Academtest



# ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

- Обладнання, що працює під тиском, або агрегат:  
Трубопроводи та їх елементи, код УКТЗЕД 7304, 7307  
(виріб, тип, партія або серійний номер)
  - Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:  
АТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», м. Харків, вул. Енергетична 11, 61036, код ЄДРПОУ 24330995
  - Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:  
АТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», м. Харків, вул. Енергетична 11, 61036, код ЄДРПОУ 24330995
  - Об'єкт декларації:  
Трубопроводи та їх елементи, код УКТЗЕД 7304, 7307 (5 позицій згідно додатку)  
(ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання)
  - Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам Технічного регламенту:  
Технічний регламент обладнання, що працює під тиском  
(Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)
  - Посилання на національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що застосовані, або технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність  
ДСТУ EN 12952-3:2015 (EN 12952-3:2011, IDT); ДСТУ EN 12952-5:2015 (EN 12952-5:2011, IDT); ДСТУ EN 12952-6:2015 (EN 12952-6:2011, IDT)
  - Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)  
Сертифікат експертизи типу № UA.TR.131.V.0125-21 діючий з 12.03.2021 до 11.03.2031 виданий ОС та ОВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131  
Сертифікат відповідності № UA.TR.131.0138-21 діючий з 25.03.2021 до 24.03.2024 виданий ОС та ОВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131
- Підписано від імені та за дорученням: АТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», м. Харків, вул. Енергетична 11, 61036, код ЄДРПОУ 24330995

Керівник підприємства



  
(підпис)


А.А. Приболовець  
(ініціали та прізвище)

м. Харків, вул. Енергетична 11, 25.03.2021 р.  
(місце і дата видачі)

М.П.

Обліковий номер декларації UA.131.D.00265-21 від 25.03.2021 р.  
Термін дії декларації до 24.03.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності



Р.В. Горлов

КОПИЯ ВЕРНА  
РУКОВОДИТЕЛІ



Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889  
Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,  
буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86



## ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

Трубопроводи та їх елементи:

№ з/п	Типи Types	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ Customs code
1.	Елементи, вузли, деталі, збірні одиниці, блоки трубопроводів пари і гарячої води компенсатори сальникові, компенсатори лінзові.	вода, пар	400	≤ 530	7304 7307
2.	Трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар.	вода, пар	400	≤ 530	
3.	Трубопроводи гарячої води з температурою вище 110 °С.	вода, пар	400	≤ 530	
4.	Редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою води вище 110 °С.	вода, пар	400	≤ 530	
5.	Елементи трубні плоскоспіральні поверхонь теплообміну, спіралі ПВТ.	вода, пар	400	≤ 530	

Загальна кількість – 5 позицій.

Підписано від імені та за дорученням: АТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», м. Харків, вул. Енергетична 11, 61036, код ЄДРПОУ 24330995

**Керівник підприємства**

(підписувач/посада)



М.П.

(підпис)

м. Харків, вул. Енергетична 11, 25.03.2021 р.

(місце і дата видачі)

**А.А. Приболовцев**

(ініціали та прізвище)

Обліковий номер декларації UA.131.D.00265-21 від 25.03.2021 р.

Термін дії декларації до 24.03.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності



М.П.

АКАДЕМТЕСТ

37188889

**Р.В. Горлов**

Декларація про відповідність, взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».


Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Ключківська,

буд. 99-А, оф. 501, e-mail: [akademtest@gmail.com](mailto:akademtest@gmail.com), тел. (057) 766-44-86

КОПИЯ ВЕРНА  
РУКОВОДИТЕЛІ






**TUV**  
AUSTRIA

# СЕРТИФІКАТ

**Системи менеджменту відповідно з  
EN ISO 9001:2015**

У відповідності з процедурами TÜV AUSTRIA CERT справжнім підтверджується, що



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ХАРКІВСЬКИЙ  
КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**

**вул. Енергетична, 11, м. Харків, Україна 61036**

застосовує систему менеджменту відповідно з вищевказаним стандартом для наступної сфери:

**Розробка, проектування, виробництво, збут, монтаж та  
демонтаж парових, водогрійних і твердопаливних котлів,  
продукції енергетичного машинобудування**

Реєстраційний номер сертифікату 20100193006128

Дійсний до 2023-11-23  
Перша сертифікація: 2014-11-24

Орган з сертифікації  
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Відень, 2020-10-21

Сертифікація була проведена у відповідності з процедурами аудиту та сертифікації TÜV AUSTRIA CERT і підлягає регулярному наглядовому аудиту. Термін дії сертифіката 3 роки.  
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Deutschstraße 10 A-1230 Wien www.tuv.at



КОПИЯ ВЕРНА  
РУКОВОДИТЕЛІ

