

Specificații tehnice:
Obiectul: *Achiziționarea dulapurilor de gaze.*
Numărul: **CG-08B/2024;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr · d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitat ea de măsur ă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă	Țara de origin e	Producătoru l
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 50 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
2	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 900 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
3	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 1500 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
4	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 200 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
5	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 100 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
6	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 70 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
7	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 300 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
8	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 20 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
9	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 360 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
10	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 80 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
11	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 340 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas
12	Post Reglare Gaze cu 2 linii	buc	Conform documentației de atribuire (caiet de sarcini)	Pintr – 0,3 MPa Pieș – 300 kPa Debit – 20 m3/h	ГОСТ 11881-76	Turcia/ Italia	Eska/Madas

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tesa Iurie**
În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL ”Efect gas”** Adresa: **mun. Chișinău str. Igor Vieru 8/11**