

	ПАСПОРТ КАЧЕСТВА	Код: ПКЦ-8.2.4-1
	№ <u>9783</u> от <u>18.06.2018</u>	Ред: 1
		Дата: 14.04.2016

Композиционный портландцемент
ЦЕМ II / В-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108:2003
ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85



Сертификат соответствия ОСрг -018 11 A1158-16

ОСрг -01 8

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57.53241

Партия №	<u>91</u>	Силос №	<u>9</u>
а/м №	<u>R2 AG 604 Y 360 C Q</u>		

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: гранулированный доменный шлак	%	21 - 35	7,6
Содержание добавки: известняк	%		21,2
Нормальная густота цементного теста	%		28,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	17,5
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	42,2
Начало схватывания, не ранее	мин	75	155
Конец схватывания	мин	-	220
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более	%	3,5	2,25
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0063
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.
Сертификат аккредитации №. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.
Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца,

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil pînă la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NMMD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RN1 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petrișani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate, a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate a produselor specificate în prezentul certificat

Seria A № 006216



Conducătorul OC



Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



029

Nr. de înregistrare

001025

Data emiterii:

07 august 2017

Valabil pînă la:

07 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL „CVALIMETRITOT”, MD-2044, mîn. Chişinău, str. Meşterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@gmail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, fracţiuni 5-20 mm, 20-40 mm, 40-70 mm,
fabricată conform GOST 8267-93

Produs fabricat în serie

Codul NM MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr.226 din 29.02.2008;

GOST 8267-93 pct. 4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2 ; RNI 06-5.3.352001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.A. „FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCŢIE REZINA”, MD-5401, or. Rezina
str. 27 August, 60; Baza de producere - Cariera Trileşti

Codul ţării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003606005667

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.134-1 din 27 iulie 2017, eliberat de C1 al ICŞP

„TNMACOMPROIECT” SRL, MD-2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15,

certificat de acreditare Nr.LI-005, valabil pînă la 15.10.2020; Nr.3543-C din 03 iulie 2017,

eliberat de LIPA al „CMAC” I.S. MD 2064, mun. Chişinău, str. E. Coea 28, certificat de acreditare
Nr. LI-086 valabil pînă la 03 septembrie 2020.

Raportului asupra evaluării conformităţii produselor Nr.78 din 02 august 2017, eliberat de
OC „CVALIMETRITOT” SRL.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate se va efectua de către O.C. „CVALIMETRITOT” S.R.L.

una dată la şase luni.

Sistemul de certificare 2-

Tiularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU
Serghei VIZITIU

