



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009412-19

Data emiterii: 04 iulie 2019

Valabil pînă la: 04 iulie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole liniare (pervazuri) din clorură de polivinil (PVC).
Contract Nr. 25 din 14.09.2015
cu ООО Торговый Дом "СИП", Federația Rusă.

Codul NCM
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 (anulat) pct. 5.2.1, 5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab. 3 (ind. 1, 5, 6); pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО Торговый Дом "СИП", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L.,
str. Alba - Iulia, 75/O, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1009600041386

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0422 din 03.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of.4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 400/6 din 28.06.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 585/1 din 03.07.2019, eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 792 din 30.05.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 007836




Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației






RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 585/1 din «03.07.2019»

Cod: RÎ-7.8

Ediția 7

Data : 02.05.2019

Pagina : 1/2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Articole liniare /pervazuri / din clorură de polivinil (PVC) - 1 m. L.

data fabricării : 23.02.2019

Cantitate produs: 3610 m²

Solicitant: ÎCS „VIKNOGRAD” S.R.L. st. Alba Iulia 75/0 m. Chișinău R. Moldova

Producător: ООО Торговый дом „СПП” Federația Rusă

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC M.Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 585 din 01.07.2019

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 0422 din 27.06.2019

Locul prelevării mostrelor: depozit , str. Alba Iulia 75/0 mun Chișinău R.Moldova

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice:

GOST 30673-99 pct. 5.3.1 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:

GOST 30673-99 pct.7.3, pct.7.11, pct.7.12 , pct.7.15, „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»


Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

- mașină p/u încercări MIP 100/certificat de etalonare nr MD 10.3.2-1068 /2018 din 05.11.2018/;
- riglă / certificat de etalonare nr MD 10.3.5-422/ 2018 din 29.11.2018/;
- Șubler /certificat de etalonare nr 3.4-01/2019 din 02.01.2019/;
- Micrometru digital / certificat de etalonare nr 3.4 -02 /2019 din 03.01.2019/;
- Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr MD 10.3.4-474 /2018 din 22.06.2018 /

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +22°C

Umeditatea relativă a aerului 70%




RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 585/1 din «03.07.2019»

Cod: RÎ-7.8

Ediția 7

Data : 02.05.2019

Pagina : 2/2



Data începutului încercării: 02.07.2019

Data finisării încercărilor: 03.07.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristici - cile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la întindere la rupere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	38,0	37,9	37,5	37,8
2	Grosimea stratului de protecție	mkm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și îmfălături	Crăpături și îmfălături lipsesc			Crăpături și îmfălături lipsesc
4	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	1,0	1,0	1,0	1,0

Declarație de conformitate: Articole liniare /pervazuri / din clorură de polivinil (PVC) prezentate de către: ÎCS „VIKNOGRAD” S.R.L. mun. Chișinău R. Moldova producător: ООО Торговый дом „СПП” Federația Rusă după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1, t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON”
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
3. ÎCS „VIKNOGRAD” S.R.L.

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Corem N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încerc” ÎS.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încerc” ÎS. este strict interzisă.

Raport de încercări
Nr. 400/6 din 28.06.2019

Agentul economic

Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L., str. Alba - Iulia, 75/O,
mun. Chișinău, Republica Moldova.
OC "CertMatCon".

Solicitant

Denumirea produsului

Articole liniare (pervazuri) din clorură de polivinil (PVC)

Producător

ООО Торговый Дом "СПИ", Federația Rusă.

Documente de însoțire

Cererea Nr. 400 din 27.06.2019, Act de prelevare Nr. 0422/1 din
27.06.2019 program de încercări de la OC CertMatCon
Guțu M.- Expert OC CertMatCon

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

400-6

Data receptiei

27.06.2019

Data încercărilor

28.06.2019

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

 $U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$ **REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.31
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	3.27
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	102	123
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	9.19	12.3

Declarație de conformitate:**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k=2$; $P=95\%$.**Executor încercări****Prisac Victoria**

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef Li**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

/semnătura/