

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **nr. ocds-b3wdp1-MD-1600415934893 (21028424)** din 01.10.2020

Denumirea procedurii de achiziție: achiziționarea electrice de uz casnic (aparate de aer conditionat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lot 1. Instalații de climatizare, inclusiv elemente de fixare, echipamente electrice si banda izolanta							
39710000-2	1. Aparat de aer conditionat 9000 BTU	Conditioner Electrolux EACS/I-09HAR-X/N3/Eu inverter (9000 BTU), inclusiv montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific de pina la 7 m, demontarea climatizatoarelor existente	Suedia	SIA „Green Trace” Letonia cu filialele in China	Conform caietului de sarcini	Suprafața de lucru 25-30 m2, capacitatea 9000BTU, , IARNĂ/VARĂ (inclusiv montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific de pina la 7m) Regim de lucru: răcire/încălzire, eficacitatea- Consum răcire: 1.3/3.0 kw- Consum încălzire: 1.3/4.0 kw SEER-5.8, SCOP 4.4 Nivelul de zgomot(interior): max. 20/40 dB Invertor: DA, Clasa energetica A+++ Funcții incluse: control de la distanță (telecomanda inclusă), conditioner nou, culoare – alba, Garanție: 39 luni . Pe perioada garantiei ne obligam sa asiguram constatarea si inlaturarea careva defectiui in max 3 zile In pret cunt incluse toate cheltuielile legate de montarea climatizatoarelor si demontarea climatizatoarelor existente	Certificat de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: ”Climatsistem” SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66