



ТзОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №04/187

Труба теплогідроізолювана попередньо ізолювану пінополіуретаном
в оболонці «SPIRO» з оцинкованого тонкостінного листа.

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------|------|---------------------------------|
| Партія № | 04/187 | Кількість, мп | п/з | Довжина неізолюваних кінців, мм |
| Умовне позначення, типорозмір | 108/200 L=12 | Дата виготовлення | 2025 | 220±10мм |

| | |
|---|---|
| Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм | 108 |
| Товщина стінки труби сталеві провідної, мм | 4,0 |
| Марка сталі труби сталеві провідної | 20 ДСТУ 8938:2019 гр. В |
| Документальне підтвердження відповідності провідної труби | Сертифікат якості |
| Марка пінополіуретанової композиції | Циклопентан Ізоціонат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776 |
| Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм | 200 |
| Товщина стінки оболонки, мм | 0,5 |
| Документальне підтвердження відповідності оболонки | Сертифікат якості |

Труба д.108/200 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам SM EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталеві труби ,поліуретанові теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа».

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °С.

Дата видачі 2025р

Генеральний директор

Феденко В.І.