

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE****Nr. de înregistrare****13 C008889-18****Data emiterii:** 28 noiembrie 2018**Valabil pînă la:** 28 noiembrie 2019**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Profile din aliaje de aluminiu.

Contract Nr. 11/04 din 11.04.2018

cu "Dnss Panel Imalati San Ve Tic Ltd Şti" Turcia.

Codul NCM
7604**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 22233-2001 pct. 5.2.1, 5.2.3 tab. 2, pct. 5.2.8 tab. 7, pct. 5.2.9 tab. 8, pct. 5.2.10 tab.9, pct. 5.3.1 tab. 10, pct. 5.3.4, 5.6, 5.7, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Dnss Panel Imalati San Ve Tic Ltd Şti" Turcia

Codul țării
TR**SOLICITANT**

Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L.,
str. Alba Iulia, 75, bl. O, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1009600041386**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 160 din 27.11.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoarte de încercări Nr. 1076/2 din 23.11.2018, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022; Raport de încercări Nr. 343/7 din 26.11.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema 2. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 792 din 30.05.2017.

Seria A № 007100



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări
Nr. 343/7 din 26.11.2018

Agentul economic

**Î.C.S. "VIKNOGRAD" S.R.L., str. Alba - Iulia, 75, bl.O,
mun. Chișinău, Republica Moldova**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

Profile din aliaje de aluminiu.

Producător

"Dnss Panel Imalati San Ve Tic Ltd. Ști", Turica.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 342 din 23.11.2018, Act de prelevare Nr. 160/1
din 21.11.2018 program de încercări de la OC Cert MatCon
Guțu M. - Expert OC CertMatCon**

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei**1,0 kg****Numărul de laborator al probei****343-7****Data recepției****23.11.2018****Data încercărilor****26.11.2018****Documente normative****RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2****Scopul încercărilor****Certificare****Condițiile de încercare** **$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$** **REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**


Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.41
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.02
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	59.2
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	0.00	6.38

Declarație de conformitate:**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.


2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.**Executor încercări****Rotari Anatolie**

/nume, prenume/


/semnătura/**Șef LÎ****Rotari Anatolie**

/nume, prenume/


/semnătura/

 INCERCOM Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>1076/2</u> din « <u>23.11.2018</u> »	Cod: RÎ-5.10	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/CEI 17025 LI-021
		Ediția: 5	
		Data: 22.10.2018	
		Pagina: 1/2	

CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS

Or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Profile din aliaje de aluminiu – 3 buc

Data fabricării – VI /2018

Cantitate produs : 61 026 buc.

Solicitant: S.R.L. „VIKNOGRAD” st. Alba Iulia 75/ bl.0 m. Chișinău R. Moldova

Producător : „Dnss Panel Imalati San Ve Tic Ltd Şti ” Turcia

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare: OC “CERTMATCON ” SRL reprezentantul:
expert OC Maria Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 1076/2 din 21.11.2018

Prelevarea probelor conform: GOST 22233-2001

Locul prelevării mostrelor: depozit , st. Alba Iulia 75 Bl.0 m. Chișinău R. Moldova

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 160 din 21.11.2018

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 22233-2001 „Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия.” pct 5.3.1

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări: GOST 22233-2001 „Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия.” pct.7.4

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Mașină p/u încercări FR 474 , /certificat de etalonare nr 3..2-022 /2017 din 11.01.2017/;

Șubler tip IIII-I / certificat de etalonare nr. E 3.5 -330 /2017 din 15.11.2017/;

Riglă /certificat de etalonare nr. E 3.5-332 /2017 din 15.11.2017/;

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20 °C

Umeditatea relativă a aerului 70%

 Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1076/2 din « 23.11.2018 »	Cod: RÎ-5.10	 REPUBLICA MOLDOVA SM SR EN ISO/CEI 17025 LI-021
		Ediția: 5	
		Data: 22.10.2018	
		Pagina: 2/2	

Data începutului încercării: 21.11.2018

Data finisării încercărilor: 23.11.2018

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR nr . 1076/2

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la rupere a profilului	MPa	GOST 22233-2001 pct 5.3.1 t.10	GOST 22233-2001 pct 7.4	min : 120	125	125	125	125

Declarație de conformitate : Profile din aliaje de aluminiu prezentate de către S.R.L. „VIKNOGRAD” R.Moldova
 producător : „Dnss Panel Imalati San Ve Tic Ltd Şti” Turcia
 după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 22233-2011 pct 5.3.1.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înminat:

1. OC „CERTMATCON” S.R.L
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S.
3. „VIKNOGRAD” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S

Executantul: Specialist

Mornealo N
Coreni N.



În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „Încom” Î.S. este strict interzisă