

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul: **Reparatia a doua cladiri si anexe din str. Doina or. Chisinau (nr.ob.12/2023)**

Autoritatea contractantă Î.M. "Combinatul Servicii Funerare" str.Al.Mateevici 11.

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Отопление		
1	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic tur coltar cu mufa DN20mm , P=1.0 МПа)	buc	3,000
2	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый ф 20мм)	buc	1,000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Отопительный прибор RADIK 22-500, L=1000mm fir. KORADO	buc	3,000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Отопительный прибор RADIK 22-500, L=800mm fir. KORADO	buc	4,000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Отопительный прибор RADIK 11-500, L=500mm fir. KORADO	buc	5,000
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорно-измерительный ф15мм типа ASV-M Danfoss)	buc	2,000
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорно-измерительный ф10мм типа ASV-M Danfoss)	buc	1,000

1	2	3	4	5
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термостатический элемент RA 2991 DN15 "Danfoss")	buc	7,000
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан угловой ф15 RA-N "Danfoss")	buc	14,000
10	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchidere unghiulora cu reglare ф15мм RLV "Danfoss")	buc	14,000
11	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm (Кран спускной R248M)	buc	2,000
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	8,000
13	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	8,000
14	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	0,200
15	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20 ф20x3,4 "Ecoplastic"	m	98,000
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20 ф25x4.2 "Ecoplastic"	m	32,000
17	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,	m	35,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul exterior de 32,0 mm. Полипропиленовая труба PPR PN20 ф32x5.4 "Ecoplastic"		
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	165,000
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	165,000
20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX Tuburi termoizolante S-30mm D25mm K-FLEX-EC	m	5,000
21	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte - изоляционные трубки для труб проложенные в полу толщ 9мм ARMAFLEX AC для труб ф 20 Materiale marunte=1,050	m	98,000
22	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte - изоляционные трубки для труб проложенные в полу толщ 9мм ARMAFLEX AC для труб ф 25 Materiale marunte=1,050	m	32,000
23	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte - изоляционные трубки для труб проложенные в полу толщ 9мм ARMAFLEX AC для труб ф 32 Materiale marunte=1,050	m	35,000
		Capitolul 1.2. Вентиляция		
24	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Вентилятор бытовой N=0,035кВт, n=2200об/мин Decor-300 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010	buc	2,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Отопление		
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл.	buc	2,000

1	2	3	4	5
		ASV-PV $\phi=15$, ϕ . "Danfoss"		
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV $\phi=10$, ϕ . "Danfoss"	buc	1,000
27	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Filtru Y cu flanse $\phi 20$ mm	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Conditionarea		
28	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului Materiale marunte=1,050	buc	2,000
		Capitolul 3. Valoarea utilajului		
		Capitolul 3.1. Отопление		
29	Pretul firmei	Регулятор перепада давления $\phi 15$ мм типа ASV-PV Danfoss	buc	2,000
30	Pretul firmei	Регулятор перепада давления $\phi 10$ мм типа ASV-PV Danfoss	buc	1,000
31	Pretul firmei	Filtru Y cu flanse $\phi 20$ mm	buc	1,000
		Capitolul 3.2. Вентиляция		
32	Pretul firmei	Вентилятор бытовой N=0,035кВт, п=2200об/мин Decor-300	buc	2,000
		Capitolul 3.3. Condintionarea		
33		Aparate de conditionare a aerului	buc	2,000