

nr. 02-14/497

data 07.07.2026

TERMO-INSTAL-GAZ SRL

e-mail: vladimir.cazarin@gmail.com

KAZINST GRUP SRL

e-mail: contabilitate@kazinst.md

Prin prezenta, IP Compania „Teleradio-Moldova” vă informează despre rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică prin achiziție de valoare mică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1781617510604](#) din 23.06.2026 cu privire la achiziționarea **sistemelor de aer condiționat și climatizoare**.

Conform, deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice, în temeiul pct. 51 subpct. 3) din HG 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, nu se acceptă ofertele următorilor operatori economici, din următoarele motive:

1) TERMO-INSTAL-GAZ SRL, oferta nu se acceptă deoarece nu corespunde cerințelor prevăzute în documentația de atribuire, după cum urmează:

- pentru **Lotul nr. 1**, în urma evaluării Anexei nr. 22 – Specificația tehnică și a fișei tehnice prezentate s-a constatat că bunul propus Hoapp U-Match HEZ-GP170YA3/HUHZ-G170YA3 nu întrunește specificațiile tehnice obligatorii solicitate, după cum urmează:

<i>Specificația/Cerința documentației de atribuire</i>	<i>Documentele prezentate de operatorul economic</i>
Debit de aer: 1900–2400 m³/h	Fișa tehnică indică un debit de aer de 2600 m³/h , valoare care depășește intervalul solicitat.
Agent frigorigen: modelul ofertat este indicat cu R32	Catalogul tehnic prezentat se referă la aparate care utilizează agent frigorigen R410A , fără a confirma modelul ofertat cu agent frigorigen R32 .
Prezentarea documentelor tehnice pentru modelul ofertat, care să confirme toate caracteristicile solicitate	Nu au fost prezentate documente pentru modelul exact ofertat care să confirme funcționarea în regim de răcire la -20 °C , dimensiunile, alimentarea trifazată și celelalte caracteristici tehnice solicitate.
Sistem de monitorizare și alarmare cu interfață SNMP , înregistrarea temperaturii și minimum 3 senzori , confirmate prin documentație tehnică	Nu este indicat modelul sistemului de monitorizare și alarmare și nu a fost anexată fișa tehnică , astfel încât conformitatea cu cerințele documentației de atribuire nu poate fi verificată.

- pentru **Lotul nr. 2**, în urma evaluării documentelor prezentate, s-a constatat că operatorul economic nu a demonstrat conformitatea bunului propus *Hoapp Light HSZ-GX38VA/HMZGX38V* cu cerințele documentației de atribuire:

<i>Cerința documentației de atribuire</i>	<i>Documentele prezentate de operatorul economic</i>
---	--

Prezentarea fișei tehnice (datasheet/catalogul producătorului) pentru modelul propus Hoapp Light HSZ-GX38VA/HMZGX38V	Nu a fost prezentată. Fișa tehnică anexată conține informații aferente altor modele marca Gree .
Prezentarea certificatelor de conformitate pentru modelul oferat	CertIFICATELE prezentate se referă la alte modele Gree , nu la modelul oferat.
Posibilitatea verificării conformității caracteristicilor tehnice ale modelului oferat	Nu poate fi verificată , deoarece documentația tehnică nu corespunde modelului propus.

2) KAZINST GRUP SRL, oferta depusă pentru **Lotul nr. 2**, nu se acceptă deoarece nu corespunde cerințelor prevăzute în documentația de atribuire.

În urma evaluării Anexei nr. 22 – Specificația tehnică și a fișei tehnice prezentate de operatorul economic, s-a constatat că bunul propus **HIDEX KFR-12GW/BpH3-100** nu întrunește specificațiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă, după cum urmează:

<i>Specificația tehnică</i>	<i>Cerința autorității contractante</i>	<i>Bunul propus HIDEX KFR-12GW/BpH3-100</i>
Suprafața deservită	Minimum 35 m²	13–20 m²
Nivel minim de zgomot (treapta minimă)	Maximum 28 dB(A)	30 dB(A)
Putere la încălzire	Minimum 3,8 kW	Nu este confirmată prin documentația tehnică prezentată
Clasa de eficiență energetică	A++	Nu este confirmată
Interval de funcționare la temperaturile solicitate	Conform documentației de atribuire	Nu este confirmat
Modul Wi-Fi încorporat	Obligativ	Nu este confirmat
Funcția „I FEEL” / „Follow Me”	Obligativ	Nu este confirmată
Funcția de auto-curățare	Obligativ	Nu este confirmată

În consecință, având în vedere că ofertele nu a fost elaborate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, Grupul de lucru pentru achiziții publice a decis anularea procedurii de achiziție publică de valoare mică sus menționată, ulterior, IP Compania „Teleradio-Moldova” va iniția repetat o nouă procedură de achiziție.

Vă mulțumim pentru participare.

**Președintele grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Veaceslav RUSU