

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1615474966245 din 11.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de profilaxie tehnică și mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Servicii de profilaxie tehnică și mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3						
	Lotul 1 Servicii de profilaxie tehnică și mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3						
50800000-3	1.1				<u>Profilaxia tehnică a generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3, după 972 ore sau 72 luni lucrate</u> -schimb ulei ; schimb filtru ulei motor; schimb filtru ulei turbine; schimb filtru -schimb curea pompa de lichid -programare controller -verificarea tuturor subansablurilor -fixarea tuturor conexiunelor electrice	<u>Profilaxia tehnică a generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3, după 972 ore sau 72 luni lucrate</u> -schimb ulei ; schimb filtru ulei motor; schimb filtru ulei turbine; schimb filtru -schimb curea pompa de lichid -programare controller -verificarea tuturor subansablurilor -fixarea tuturor conexiunelor electrice	

1.2			Mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3 Sistemul de alimentare cu combustibil. -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor si adaugare daca este necesar -Verificarea scurgerilor de combustibil -Drenarea apei din rezervorul de combustibil -Inlocuirea filtrul de combustibil (la necesitate) -Evacuarea apei si spalarea filtrului Sistemul de ungere -Verificarea si adaugarea lubrifiantului -Verificarea scurgerilor de ulei si schimbul uleiului (la necesitate) -Inlocuirea filtrului de ulei (la necesitate) Sistemul de racire -Verificarea nivelului si adaugarea lichidului de racire -Verificarea scurgerilor de lichid -Inlocuirea (la necesitate) lichidului de racire -Curatarea ventilatorului radiatorului -Curatarea si reparatia conductei sistemului de racire -Verificarea si tensionarea curelei ventilatorului Sistemul de admisie si de evacuare -Verificarea fuctionarii ritmice a motorului -Verificarea si diagnosticarea gazelor evacuate -Curatarea si inlocuirea (la necesitate) filtrului de aer Ansamblurile electrice Verificarea tuturor senzorilor si ledurilor de avertizare Chiulasa -Reglarea jocului dintre supapa de admisie si cea de evacuare -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie si de evacuare -Verificarea prizei de pamint -Verificarea conexiunilor electrice si fixarea lor -Masurarea rezistentei de izolatie cablurilor electrice -Verificarea conexiunile circuitului -Verificarea furtunurilor de lichid si ulei -Verificarea instalatiei de amortizare si izolare Acustica	Mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3 Sistemul de alimentare cu combustibil. -Verificarea nivelului de combustibil din rezervor si adaugare daca este necesar -Verificarea scurgerilor de combustibil -Drenarea apei din rezervorul de combustibil -Inlocuirea filtrul de combustibil (la necesitate) -Evacuarea apei si spalarea filtrului Sistemul de ungere -Verificarea si adaugarea lubrifiantului -Verificarea scurgerilor de ulei si schimbul uleiului (la necesitate) -Inlocuirea filtrului de ulei (la necesitate) Sistemul de racire -Verificarea nivelului si adaugarea lichidului de racire -Verificarea scurgerilor de lichid -Inlocuirea (la necesitate) lichidului de racire -Curatarea ventilatorului radiatorului -Curatarea si reparatia conductei sistemului de racire -Verificarea si tensionarea curelei ventilatorului Sistemul de admisie si de evacuare -Verificarea fuctionarii ritmice a motorului -Verificarea si diagnosticarea gazelor evacuate -Curatarea si inlocuirea (la necesitate) filtrului de aer Ansamblurile electrice Verificarea tuturor senzorilor si ledurilor de avertizare Chiulasa -Reglarea jocului dintre supapa de admisie si cea de evacuare -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie si de evacuare -Verificarea prizei de pamint -Verificarea conexiunilor electrice si fixarea lor -Masurarea rezistentei de izolatie cablurilor electrice -Verificarea conexiunile circuitului -Verificarea furtunurilor de lichid si ulei -Verificarea instalatiei de amortizare si izolare Acustica	
-----	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baci Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC "Rapid Link" SRL Adresa: MD-2028, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 71/7