



Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: admnord@admnord.gov.md

Nr. 662 din 3 ianuarie 2025

La nr. _____ din _____ 2024

**Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1726143186889**

**Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Vasilcău, com. Vasilcău și Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilcău r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca din 8 octombrie 2024:
Valdcongrup SRL**

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:

În procesul de reevaluare a conformității ofertei (dispusă prin decizia ANSC nr. 03D-917-24 din 17.12.2024) depuse de Valdcongrup SRL la procedura menționată supra pentru lotul „Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca”, s-au constatat următoarele:

Din partea SRL Valdcongrup a fost recepționată scrisoarea nr. 177 din 30.12.2024. În cadrul acesteia este explicat faptul că bentonita (trassgel) sunt lichide de foraj și constau din amestecuri de praf compozit care la amestecare în proporții specifice de apă sunt utilizate la executarea forajelor orizontale sau verticale ca protejarea, întărirea, lubrifierea și egalarea sarcinilor la efectuarea canalelor închise ale sondelor. Caracteristicile principale care caracterizează proprietățile la trassgel sunt:


- randamentul (200 mesh) - PH-ul apei utilizate 8.5-9.5 - densitatea (depinde de cantitatea de apă utilizată). În fișa tehnică a betonitei de marca comercială BENTOPRODRILL-P comercializată de Bento Product sunt indicate aceste specificații. Și ele corespund caracteristicilor la trassgel. Bento Product comercializează această betonită sub marca comercială BENTOPRODRILL-P fără a indicat și termenul trassgel. Or cuvântul trassgel nu este universal răspândit în toate statele lumii.

Totodată în devizul ofertă a SRL Valdcongrup materialul bentonită este descris în felul următor: Trassel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II). Respectiv este o necorespondere între cele două tipuri de bentonită: Trassel și Bentoprodrill-P. În acest sens solicităm să clarificați divergențele constatate și să prezentați devizele ofertei tehnice în care să fie precizat tipul de material pentru forare.

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de **3 zile lucrătoare** de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

Ion ILIEV



Președintele grupului de lucru