



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-004-2020

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU BETON

Agregate de balastieră, sort: agregat fin 0-4mm; agregate grosiere 4-8mm, 8-16mm;
amestec de agregate 0-45 mm



Produs de:

BIOPRODUCT GROUP SRL,
Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5.
Loc de producție: s. Bălăbănești, raionul Criuleni.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.


Certificare inițială	28.02.2020
Recertificare	28.02.2023
Expirare	27.02.2028

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 268/1 din 12.04.2024

Cod: RI-7.8

Ediția: 14

Data: 02.01.2024

Pagina: 2 / 2



Data începutului încercării: 10.04.2024

Data finisării încercărilor: 12.04.2024

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Proba nr. 2 Agregat fin (nisip), sort 0-4

Denumirea indicilor	U/M	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Masa volumetrică în vrac	Mg/m ³	SM SR EN 13139:2010	SM EN 1097-3:2011	Valoarea declarată	1,23

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Trecere prin sită
Compoziția granulometrică	%	8	SM SR EN 13139:2010	SM SR EN 933-1:2016	100	100
	%	5.6			95-100	100
	%	4			85-99	100
	%	2			-	100
	%	1			-	100
	%	0.500			-	99,8
	%	0.250			-	25,0
	%	0.125			-	9,8
	%	0.063			-	1,4
	%	<0.063			-	1,4
Categoria după granulozitate					Categoria G ⁴	Gr 85
Particule fine	%	0.063	SM SR EN 13139:2010	SM SR EN 933-1:2016	Conform Tab. 4	2,12 f _s

Executantul

Șef interimar SCIL al I.P. „OATUCL”

Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

- SRL „Nairi Grup”
- SCIL al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”

Notă 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului.


Notă 2: Indicatorii de acoperire de acreditare se marchează cu *


Notă 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **

Notă 4: Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse. Un incertitudine extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampilei SCIL al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe”. Redarea raportului de încercări de încercări sau reproducerea fără permisiunea SCIL al I.P. „Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe” este strict interzisă.





EM SALT
GROUP LTD

CERTIFICATE OF ROCK SALT QUALITY

SHIPPER : EM SALT GROUP LTD

Apartment 203- Building B El Nozha District, Port Said,
Egypt
Mail : ops@emsalt.com

Batch Number	AUG-2023
Date Of Analysis	20-08-2023
Production date	20-08-2023

POSTUL DE INSPECȚIE LA FRONȚIERĂ
GIURGIULEȘTI
PRELEVAT PROBE
12 10 23

Analysis



CHEMICAL PROPERTIES :

PARAMETER	SPECIFICATION	UNIT	RESULT	UNIT
Sodium Chloride (on dry bases)	MIN. 98.00	%	MAX. 98.50	%
Moisture	MAX. 1.00	%	MAX. 1.00	%
Insoluble Matter	MAX. 0.22	%	MAX. 0.18	%
CaSO ₄	MAX. 0.37	%	MAX. 0.35	%
Calcium (Ca)	MAX. 0.11	%	MAX. 0.10	%
Magnesium (Mg)	MAX. 0.07	%	MAX. 0.06	%
Sulfate (SO ₄)	MAX. 0.29	%	MAX. 0.24	%

SIEVE ANALYSIS 0 - 6 MM AT LEAST 85 %
SHELF LIFE 2 YEARS
ANTI CAKING AGENT SODIUM FERROCYANIDE MIN 50 MG / KG

REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Postul de Inspecție la frontieră
GIURGIULEȘTI
INTRAREA permisă
12. 10

CORESPUNDE
ORIGINALULUI



Emsalt Group, Eltawkkil Building,
El goll, Port Said, Egypt

+201002010531
+201005243525

ops@emsalt.com
emsalt.eg@gmail.com

+2066 3757280
www.emsalt.com

