

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752066114719 din 09 iulie 2025

Obiectul achiziției: **Contoare de apă**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
1	Contor de apă rece: - Monojet; - Dn-15 mm, - Tip – mecanic, volumetric; - Citire directă pe 5 sau 8 role numerice; - Debit Q3 - 2,5 m³/h, - Clasa de temperatură - T-0,1-50 ⁰ C, - Sensibilitatea la curgere U0-D0; - Clasa de pierdere presiune delta P-63; - Clasa de precizie C; - Lungime - L-110 mm, - preechipat pentru transmiterea indicilor la distanță prin M-Bus sau LoRa; - echipat cu inel antifraudă cu capac rotativ la 360 ⁰ , - protecție antimagnet. - Standard de referință: SM EN ISO 4064-1: 2017 - Certificat/declarație CE sau Buletin de verificare metrologică (în lipsa CE). (Legea metrologiei nr. 19/2016)	Multi JET DRY TYPE – KT12	Turcia	Yavuz Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Conform caietului de sarcini	Dn-15 mm, Tip — mecanic; Debit Q3 - 2,5 m3/h, Clasa de temperatură - T-30, Sensibilitatea lacurgere U0-D0; Clasa de pierdere presiune- ΔP63; Lungime - L-110 mm;- Interval maxim de măsurare Q3/Q1-160,R80-R160; preechipat pentru transmitere radio; echipat cu racord,protecție antimagnet; Standard de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015; SR EN14154-1-5:2010	Directiva UE 2004/22/C E privind mijloacele de măsurare, standardul european și național SM SR EN 14154-1+A1:2010; SM SR EN 14154-2+A1:2010; SM SR EN 14154-3+A1:2010
	Set montare DN15 (pentru contor de apă rece) format din: - două garnituri de cauciuc sau fibră - două piulițe - două nipluri		Turcia	Yavuz Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.			

Semnat: _____Numele, Prenumele: Dmitri CARAMAN

În calitate de: Director Ofertantul: SRL „MRC Tehservice”

Adresa: mun. Chișinău, st.Sarmizegetusa 94/5, ap.2