



Notă:

1. Rezistențele calculate a prizelor de pământ la pil. nr.8/1/1 - 8/1/17 va fi mai mică sau egală cu 30 Om.
2. Proiectul dat va fi coordonat în modul corespunzător cu proprietarii de rețele ingineresti.
3. Lucrările de construcție și montare a LEA-0,4 kV cu cablu CIP-5 vor fi executate conform normelor tehnice și în construcții în vigoare.

						12/4/10-2018-IEE.			
						Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în mun.Bălți str.B. Glavan (între str. Victoriei și regiunea podului peste calea ferată)			
Modif.	Cant.	Planșa	Doc.	Semn.	Data	Iluminat electric exterior	Etapă	Coala	Coli
							PE	-	-
ISP		Pulbere Ed.			10.18				
SP		Pulbere Ed.			10.18	Planul amplasamentului rețelelor de iluminat exterior. Scara 1:500.	SC „PROIECT ENERGETIC” SRL Licența: seria A MMII nr.049773 din 04.09.2015		
Elaborat		Pulbere Ed.			10.18				