

### 3.1.1 Aviz de racordare.

Nr. 3136 din "04" octombrie. Valabil până la "04" octombrie 2019

Pentru proiectare, „Iluminare stradală”, în mun. Bălți, (reg. Podul de cale ferată de pe str. Boris Glavan), P = 5 kW.

20.2. Se recomandă utilizarea declanșatoarelor independente sau relee cu funcții de protecție împotriva variațiilor lente și rapide (supratensiuni) ale tensiunii.

21. Cerinte față de automatizare: Conform NAIE.

22. Cerințe față de echipamentul de măsurare:

22.1. Echipamentul de măsurare a energiei electrice de montat în cutie de protecție omologată, dotată cu întrerupător conform sarcinii solicitate și constructiv executată cu două uși: ușa exterioară, dotată cu lacăt tipizat, având accesul liber a furnizorului/distribuție și a clientului; ușa interioară cu lacăt tipizat, având accesul liber numai furnizorului/distribuție și posibilitatea sigilării lacătului.

**22.2. Cutia de protecție de instalat în incinta clientului, în preajma PT, în loc accesibil pentru control și exploatare.**

### 22.3. Cerințe privind utilizarea contorului:

22.3.1. Se recomandă utilizarea contoarelor electronice care corespund prevederilor secțiunii 10 din Regulament privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 382 din 02.07.2010.

22.3.2. Se recomandă completarea contoarelor de măsură a energiei electrice cu modul de telecomunicații GSM/GPRS, RS-485, producător „ISKRAEMEKO”, ori producător Landis+Gyr, Elveția, după caz.

22.3.3. În caz de coordonare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decât operatorul rețelei de distribuție, în momentul coordonării întregului proiect se va coordona și echipamentului de evidență.

22.3.4. Contorul trebuie să fie legalizat și verificat metrologic în modul stabilit de Sistemul Național de Metrologie.

22.3.5. Se va instala doar contor la care timpul expirat de la ultima verificare metrologică nu este mai mare de 12 luni.

**23. Alte cerințe:**

23.1. Elaborarea și coordonarea proiectului instalației electrice cu operatorul de rețea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat rămâne la operatorul de rețea. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de rețea, ST SA „RED Nord” în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării.

23.2. În instalațiile electrice de alimentare 10/0.4 kV să se utilizeze utilaj energetic și receptoare electrice noi, care corespund standardelor în vigoare și omologate în modul stabilit.

23.3. Lucrările de proiectare, montare, reglare și testare a instalației de alimentare și utilizare se vor efectua de către întreprinderile autorizate pentru efectuarea acestor lucrări.

23.4. Punctul de delimitare de proprietate și deservire se stabilește în Actul de delimitare. Ca regulă punctul de delimitar coincide cu punctul de racordare. Consumatorul, totodată, este în drept să înainteze cererea de transmitere la balant

furnizorului a instalației de racordare construite. Transmiterea la balanța furnizorului a instalațiilor electrice va servi temei pentru modificarea punctului de delimitare

23.5. Legarea la pământ și îndeplinirea măsurilor contra electrocutării să se efectueze în conformitate cu Normele de amenajare a instalațiilor electrice (NAIE.)

23.6. Rețeaua de alimentare va fi integră și vizibilă până la echipamentul de evidență.

23.7. Se interzice conectarea și folosirea aparatelor electrice de sudat și a altor receptoare electrice care influențează negativ la calitatea energiei electrice.

În atenția solicitantului

1. În cazul în care solicitantul, potențial consumator final nu este de acord cu condițiile indicate în aviz, el este în drept să se adreseze la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

2. Racordarea și punerea sub tensiune a instalațiilor electrice ale solicitantului se efectuează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul achitării tarifului pentru racordare.

3. În cazul existenței datorilor pentru energia electrică și a penalităților la alte locuri de consum, operatorul de rețea este în drept, la solicitare, să nu racordeze instalațiile electrice la rețeaua electrică.

4. În cazul racordării locului de consum cu o putere contractată de cel mult 150 kW la rețeaua electrică de distribuție de tensiune joasă și medie admiterea în exploatare a instalației electrice se confirmă prin declarația electricianului autorizat, cu excepția grădinițelor, școlilor, spitalelor, azilurilor de bătrâni și a orfelinelor, cazuri în care admiterea în exploatare se face de către organul supravegherii energetice de stat.

5. La cererea solicitantului, operatorul de rețea asigură proiectarea și montarea instalației de racordare. Proiectarea se efectuează după

semnarea contractului privind proiectarea și montarea instalației de racordare dintre solicitant și operatorul de rețea și după achitarea de către solicitant a cheltuielilor de proiectare. Montarea instalației de racordare se efectuează după achitarea de către solicitant a cheltuielilor pentru montarea instalației de racordare, conform devizului de cheltuieli, înlocuind de operatorul de rețea, în baza documentației de proiect.

Notă: Pentru consumatorii casnici nu este obligatorie întocmirea și semnarea actului de delimita.

**A aprobat: Director tehnic S.A. "RED - Nord"**

**Viorel Corbu**

A verificat: Șef serviciul tehnic de producere S.A. "RED - Nord"

Pavel Viadimir

**A eliberat:**

**A primit:**

Executant: Grosu Mihail (0231-53143)

12/4/10-2018-ME

---

Coala

8