



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
PUBLIC SERVICES AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, municipiul Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, 42

Tel.: +373 22 50 46 54 Fax: +373 22 21 22 59

42 Alexandr Pushkin str., MD-2012 Chisinau

e-mail: asp@asp.gov.md, web: asp.gov.md

05.06.2026 nr. 06/03-SAP/421

La nr. _____ din _____

“Viloterm” SRL
“Lerai Grup” SRL
“Tresmus - Grup” SRL
“Vicavit Com” SRL

Agenția Servicii Publice (ASP) vă informează despre rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1774848743336 din 31.03.2026 cu privire la achiziționarea *ventiloconvectoarelor, inclusiv servicii de montare a acestora*.

Astfel, conform deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă ofertele operatorilor economici, după cum urmează:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
“Viloterm” SRL	În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic “Viloterm” SRL pentru loturile nr. 1, 2, 3 și 4, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: -autoritatea contractantă a solicitat conformitatea bunurilor propuse cu standardul SM EN IEC 60335-2-40:2025 „Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-40: Prescripții particulare pentru pompe de căldură electrice, aparate de aer condiționat și dezumidificatoare”, însă operatorul economic a prezentat standardul EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 „Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-80: Prescripții particulare pentru ventilatoare”, care nu corespunde standardului solicitat. -în documentele prezentate nu se regăsește confirmarea conformității cu standardul SM EN IEC 63000:2019, solicitat prin documentația de atribuire. Totodată, în urma verificării informațiilor indicate de operatorul economic în Anexa nr. 22, unde este menționat producătorul „Meco Refrigeration Equipment”, a răspunsului la solicitarea de clarificări, precum și a informațiilor publicate de producător pe site-ul său http://china-

	<p>meco.com/home/5/0/excari/resource/2021/04/03/606801204b1f6.pdf, s-a constatat că dimensiunile bunului propus de operatorul economic nu corespund cerințelor tehnice solicitate de autoritatea contractantă.</p>
“Lerai Grup” SRL	<p>În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic SC “Lerai Grup” SRL pentru loturile nr. 1, 2, 3 și 4, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autoritatea contractantă a solicitat ventiloconvectoare cu înălțimea cuprinsă între 640 și 680 mm. Conform fișei tehnice a producătorului, modelele propuse de operatorul economic au înălțimea de 576 mm, fapt ce nu corespunde cerinței tehnice solicitate. - operatorul economic a confirmat în ofertă îndeplinirea cerinței privind „aspirația frontală”, însă, potrivit fișei tehnice a producătorului prezentată, modelele ofertate sunt prevăzute cu aspirație inferioară (de jos), și nu frontală, astfel încât cerința tehnică solicitată de autoritatea contractantă nu este îndeplinită.
“Vicavit Com” SRL	<p>În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta operatorului economic „Vicavit Com” SRL pentru Loturile nr. 2, 3 și 4 nu se acceptă, deoarece bunurile ofertate nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume:</p> <p>1. Lotul 2</p> <ul style="list-style-type: none"> -autoritatea contractantă a solicitat ventiloconvectoare cu aspirație frontală, însă conform documentelor tehnice prezentate de operatorul economic, modelul ofertat este prevăzut cu aspirație din partea inferioară (de jos), fapt ce nu corespunde cerinței tehnice solicitate. - autoritatea contractantă a solicitat ventiloconvectoare cu înălțimea cuprinsă între 640 și 680 mm, însă conform specificațiilor tehnice prezentate, modelul ofertat are înălțimea de 495 mm, ceea ce nu corespunde cerinței minime solicitate prin documentația de atribuire. - autoritatea contractantă a solicitat o putere frigorifică cuprinsă între 3,0 și 3,3 kW, însă conform documentației tehnice prezentate de operatorul economic, modelul ofertat are o putere frigorifică de 3,85/3,19/2,46 kW, valori care nu se încadrează integral în intervalul solicitat de autoritatea contractantă. <p>2. Lotul 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - autoritatea contractantă a solicitat ventiloconvectoare cu aspirație frontală. Conform documentelor tehnice prezentate de operatorul economic, modelul ofertat este prevăzut cu aspirație inferioară (de jos), fapt ce nu corespunde cerinței tehnice solicitate. -autoritatea contractantă a solicitat ventiloconvectoare cu înălțimea cuprinsă între 640 și 680 mm, însă conform specificațiilor tehnice prezentate, modelul ofertat are înălțimea de 455 mm, ceea ce nu corespunde cerinței solicitate prin documentația de atribuire. <p>3. Lotul 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - autoritatea contractantă a solicitat ventiloconvectoare cu aspirație frontală, însă conform documentelor tehnice prezentate de operatorul economic, modelul ofertat este prevăzut cu aspirație inferioară (de jos), fapt ce nu corespunde cerinței tehnice stabilite. - autoritatea contractantă a solicitat ventiloconvectoare cu înălțimea cuprinsă între 640 și 680 mm, însă conform specificațiilor tehnice prezentate, modelul ofertat are înălțimea de 495 mm, ceea ce nu corespunde cerinței stabilite prin documentația de atribuire. - autoritatea contractantă a solicitat o putere frigorifică cuprinsă între

	<p>4,2 și 4,5 kW, însă conform documentației tehnice prezentate de operatorul economic, modelele oferite au o putere frigorifică de 4,65 kW / 3,8 kW / 2,92 kW, valori care nu se încadrează integral în intervalul solicitat.</p> <p>Prin urmare, oferta operatorului economic „Vicavit Com” SRL pentru Loturile nr. 2, 3 și 4 nu demonstrează conformitatea bunurilor oferite cu specificațiile tehnice obligatorii solicitate în documentația de atribuire.</p>
--	--

Totodată, în temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. d) liniuțele a treia și a opta din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului pentru lotul nr. 4 (*Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2–4,5 kW*), întrucât toate ofertele depuse pentru acest lot au fost respinse în cadrul procesului de evaluare, fiind considerate inacceptabile sau neconforme. Ofertele operatorilor economici „Vilotherm” SRL, SC „Lerai Grup” SRL și „Vicavit Com” SRL nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, iar oferta operatorului economic „Tresmus-Grup” SRL, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice.

Subsecvent, este desemnat câștigător pentru loturile nr. 1,2 și 3 la procedura de achiziție nominalizată operatorul economic “Tresmus - Grup” SRL oferta căruia corespunde tuturor cerințelor expuse în documentația de atribuire, cu încheierea contractului de achiziții publice, potrivit cadrului normativ în vigoare.

În concluzionarea celor relatate, atragem atenția operatorului economic desemnat câștigător despre obligativitatea de a prezenta:

1. Garanția de bună execuție (10 % din suma cu TVA) a contractului, potrivit prevederilor art. 68 alin. (8) din Legea prenotată, fapt prevăzut în documentația de atribuire, precum și despre obligativitatea ASP de a reține garanția pentru ofertă în contul acesteia, în cazul neprezentării garanției de bună execuție, până la semnarea contractului de achiziții publice sau în caz de refuz de a semna contractul nominalizat în termenul stabilit în documentația de atribuire.

Președintele supleant Grupului de lucru pentru achiziții publice

Digitally signed by Musteață Ala
Date: 2026.06.05 16:32:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Radu CHERDIVARĂ

Natalia Postolachi
022 5048-33