

**CERTIFICAT DE CALITATE № 261/2**

**VTIAMIN KP-32**

**Inhibitor al procesului de coroziune și de formare  
a depunerilor calcaroase**

Partida №	<b>2212260-2</b>
Data de producere	<b>24 martie 2023</b>
Masă netă, kg	<b>4900,00</b>
Ambalaj	<b>Butoaie, canistre din plastic</b>
Numărul locurilor de ambalare	<b>65</b>
Perioada de valabilitate garantată	<b>24 luni din data producerii</b>

*Rezultatele analizei:*

<b>Denumire parametru</b>	<b>Cerinte DN</b>	<b>Valori depistate</b>
Aspect exterior	Soluție de culoare galben-deschis sau galben	Soluție de culoare galben-deschis
Densitate la 20 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,97– 1,07	1,00
pH-ul soluției de 1%	10,0- 13,0	10,30
Solubilitate în apă	Totală	Totală

Confirmăm, că produsul VTIAMIN KP-32 îndeplinește cerințele TU 2499-001-17875808-15 companiei ООО«Водные Технологии», 115280, Federația Rusă, or. Moscova, str. Avtozavodskaya 14, of.742.

Data: 24 martie 2023  
Sef laborator

Larisa Ciumac