



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "
MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3 , of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 628-25

Data eliberării: 10 ianuarie 2025

Valabil până la: 09 ianuarie 2026

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Conductoare pentru pompe submersibile de tip BIIII

Codul NM MD
8544 49 910

Contract de livrare Nr 144 din 29.04.2022

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM EN IEC 60228:2024 - Conductoare pentru cabluri izolate .

Directiva de joasă tensiune 2014/35 / UE .

Codul țării
UA

PRODUCĂTOR:

SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”,
65013, or. Odesa, Nicolaievskaia doroga, 144, Ukraina.

Codul CUIÎO
40052165

SOLICITANT

ÎM Casa de comert “ODESKABEL - MOLDOVA” SRL

MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 10/2 , tel. (022)27-27-27 , (022) 92-13-36 .

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ
CONFORMITATEA PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI
DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :**

Declarație de conformitate Ucrainei № 10/2020 de la 15.07.2020, eliberată de SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”, 65102, or. Odesa, Nicolaievskaia doroga, 144, Ukraina.

Actul de identificare № 363/025 din 24.12.2024

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”
Doctor în științe tehnice

l.ș.



M. Guraevski

**Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) MTE e legalizează în modul stabilit
de Centrul de știință și expertiză Tehnică “ MOLDTESTENERGO ”**