

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008128-17

Data emiterii: 12 decembrie 2017

Valabil până la: 12 decembrie 2018

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), tip "GALAXY", clasa A și accesorii, pentru tâmplării.
Contract nr. WDS141020/1, WDS141020/2 din 20.10.2014
cu ООО "МИРОПИЛACT", Ucraina.

Codul NM MD

3916

3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 30673-99 pct. 4.4 tab.1; pct. 5.2.1, 5.2.4-5.2.6, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6); pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "МИРОПИЛACT", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,
mun. Chisinau, str. Maria Dragan, 21

Codul IDNO

1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

aport de evaluare final Nr. 01000 din 12.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of.15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la
07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1318 din 12.12.2017, eliberat de
către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 255/10 din 04.12.2017, eliberat
de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare .
LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic
Nr. 1000 din 01.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 444 din 26.11.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat


Conducătorul OC

Puha I.

Seria A № 006598



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări
Nr. 255/10 din 04.12.2017

Agentul economic

**"Evrofasad Prim" SRL, str. Maria Dragan, 21,
mun. Chișinău, Republica Moldova**

Solicitant

Denumirea produsului

OC "CertMatCon".

**Profile din policlorură de vinil (PVC), pentru tîmplării,
marca comercială "GALAXY".**

Producător

Documente de însoțire

"Мупоніаcm", Ucraina

Cererea Nr. 255 din 01.12.2017, Act de prelevare Nr. 1000/1 din

01.12.2017 program de încercări de la OC Cert MatCon

Gușu M. - Expert OC CertMatCon

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

1,0 kg

255/10

01.12.2017

04.12.2017

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2;

HG nr. 226 din 29.08.2008 pct. 9.3

Certificare

U=73%, T= 23.4 C°

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.68
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	2.86
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	110
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	10.9

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări



Șef Lî


Prisac Victoria

/nume, prenume/


/semnătură/

Rotari Anatolie


/nume, prenume/


/semnătură/

Cod: RÎ 5.10

Ediția: 01/ Data: 09.06.2015

Pagina 1 / 1







RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 1318 din «12.12.2017»

Cod: RI-5.10

Ediția: 3

Data: 23.02.2015

Pagina: 1/2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS

or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profil de clorură de polivinil pentru tîmplării - 1 m. L.
marca comercială „GALAXY”
data fabricării: 21.10.2017

Solicitant: „EVROFASAD- PRIM” SRL st. Maria Dragan m. Chișinău, R.M.

Producător: ООО „Миропласт” Ucraina

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” SRL reprezentantul : expert OC Maria Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 1318 din 05.12.2017

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 1000 din 01.12.2017

Locul prelevării mostrelor: depozit, st. Maria Dragan m. Chișinău R. Moldova

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice:

GOST 30673-99 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков.

Технические условия.” pct. 5.2.6 ; pct. 5.3.1

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări:

GOST 30673-99 pct.7.3; pct.7.11; ct.7.12 ; pct.7.15 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение »

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr 3.2-028 /2017 din 16.01.2017/;

Șubler tip IIII-1 / certificat de etalonare nr. 3.5 -330 /2017 din 15.11.2017/;


Riglă /certificat de etalonare nr. 3.5-332 /2017 din 15.11.2017/;

Dulap de uscat tip CHOJI 58/350 / certificat de etalonare nr 10.3.4-476/2017 din 26.06.2017/

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umiditatea relativă a aerului 70%



 INCERCOM Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1318 din «12.12.2017»	Cod: RÎ-5.10	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SR EN ISO/CEI 17025 11-021
		Ediția: 3	
		Data: 23.02.2015	
		Pagina: 2/ 2	

Data începutului încercării: 11.12.2017

Data finisării încercărilor: 12.12.2017

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR Nr. 1318

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la rupere ✓	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	39,16	39,8	39,0	39,3
2	Grosimea stratului de protecție ✓	mm	GOST 30673-99 pct. 5.2.6	GOST 30673-99 pct. 7.3	min: 50	50	50	50	50
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și înflături	Crăpături și înflături lipsesc			Crăpături și înflături lipsesc
4	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	1,0	1,0	1,0	1,0

Concluzie privind rezultatele încercărilor produsului : Profile de clorură de polivinil m.c. „GALAXY” prezentate de către „EVROFASAD- PRIM” SRL m.Chișinău R.Moldova producător ООО „Миропласт” Ucraina după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.2.6; pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmănat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S.
3. „EVROFASAD- PRIM” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” Î.S .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încerc” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încerc” Î.S. este strict interzisă.



OC „CERTMATCON” SRL		Cod: F-7-29
 CertMatCon	Raport de identificare și control tehnic Nr. 1000 din „01” decembrie 2017	Ediția: 01
		Data: 20.01.2014
		Pagina 1/1

La “EVROFASAD PRIM” SRL, str. Maria Dragan 21, mun. Chișinău, Republica Moldova.
(denumirea agentului economic, adresa)

În baza cererii Nr. 1000 din 09.11.2017

Locul efectuării lucrărilor: depozit, str. Maria Dragan, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova.
(adresa, condițiile)

Pentru Profil din clorură de polivinil (PVC), tip „GALAXY”, clasa -A, pentru tâmplării.
(denumirea produsului)

Producător: ООО “МИРОПЛАСТ”, Ucraina

Prelevarea eșantioanelor conform: GOST 30673-99 Cantitatea 3 buc.
(denumirea DN)

Identificarea conform: GOST 30673-99
(denumirea DN)

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000±35mm	5.2.1	6010	6015	6005
			M-6010		
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,1	0,1	0
			M-0,1		
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	1	1	1
			M-1		
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	1 mm la lungimea de 100 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
			M-1		
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrieturi	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protecția profilului la transportare, fabricare și instalare	5.3.4	Protejate cu peliculă de PE.		
Clasificarea profilului:	Clasa A:		3,0	3,1	3,0
Grosimea pereților exteriori	3,0 mm	4.4 tab.1	3,1	3,0	3,1
Grosimea pereților interiori	2,5 mm		2,6	2,7	2,6
			2,75	2,8	2,75
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească	+0,1mm, -0,3 mm	5.2.4	+0,0	+0,1	+0,0
			+0,1	+0,0	+0,1
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: nr. lotului, m.c., (tipul), data fabricării.	GOST 36073-99 pct. 5.5 Marcarea corespunzătoare				
GOST 36073-99 pct.8	Pct.8.2				
Ambalarea: În pachete din peliculă de polietilenă	În peliculă din polietilenă				
Depozitarea: Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.	Pct.8.4, 8.5 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0,5 m.				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. panglică de măsurat, tip P2Y3K, 0-5 m. B/V nr.3.4.55-1050 din 07.07.2017.

3. micrometru, tip MK (0...25) mm. B/V nr. 3.4.55-1032 din 05.07.2017

2. subler tip. ILLI-I 0-250 mm, cl.2 B/V nr.3.4.55-1033 din 05.07.2017.

Concluzie: Profilele din PVC pentru tâmplării, tip „GALAXY”, supuse măsurărilor corespund clasei -A, conform prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1; pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul

Guțu Maria

(nume, prenume)

L.S.

În prezența

Gheluta Eugeniu

(nume, prenume)




(semnătura)


(semnătura)

1 exemplar - CertMatCon
1 exemplar - Beneficiarului

Rezultatul identificării și controlului tehnic se referă numai la mostrele controlate.



