

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Generatoare electrice*

prin procedura de achiziție *Licitație deschisă*

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): *Da*

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://ungheni.md/wp-content/uploads/2024/08/Plan-de-achizitii-actualizat-2024.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: *Primăria mun. Ungheni*
2. IDNO: *1007601001787*
3. Adresa *mun. Ungheni, str. Națională nr. 7*
4. Numărul de telefon/fax: *(0236) 22577*
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [primaria.municipiul-ungheni@apl.gov.md](mailto:primaria.municipiul-ungheni@apl.gov.md) , <http://www.ungheni.md>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate Publică Locală nivel I*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---------------------------------|--------------------|------------|--|--|
|         |            | <b>Lotul 1</b>                  |                    |            |  |  |
| 1       | 31122000-7 | Generator electric ≈ 5kW        | unitate            | 15         | Putere nominală - minim 6.25kVA/5 kW;<br>Starea generatorului: nou;<br>Anul producerii: minim 2023;<br>Garanție: minim 24 luni;<br>Tip motor – motorină (diesel), preîncălzitor combustibil, cu senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului;<br>Sistem de pornire: pornire electrică automată și manuală;<br>Tensiune nominală – 400/230 V, trifazat/monofazat;<br>Frecvența - 50 Hz;<br>Nivel de zgomot: maxim 75 dB la 7m distanță;<br>Sistem de răcire - lichid;<br>Autonomie la sarcina maximă: minim 8 h;<br>Regulator de turație: electronic pentru stabilitate optimă a tensiunii;<br>Factor de putere: minim 0,8 (lagging) |  |

|   |            |                            |         |    |   |
|---|------------|----------------------------|---------|----|---|
|   |            |                            |         |    | <p>Panou de control: digital cu afișaj pentru parametri funcționali (frecvență, tensiune, curent, contor de ore funcționare);</p> <p>Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), cu izolație fonică, rezistentă la intemperii, temperaturi înalte și neinflamabilă;</p> <p>Protecții incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protecție la sarcină,</li> <li>- la scurt circuit,</li> <li>- la nivelul scăzut de ulei;</li> </ul> <p>Accesorii incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- borne pentru împământare,</li> <li>- rezervor de combustibil integrat,</li> <li>- kit de întreținere și manual de utilizare;</li> </ul> <p>Dotat cu minim 2 prize;</p> <p>Conformitate: generatoarele trebuie să respecte standardele europene (CE, ISO 8528);</p> <p>Livrarea și instalarea se va efectua de către operatorul economic învingător din contul acestuia, în termen de 1 lună de la semnarea contractului.</p>   |
| 2 | 31122000-7 | Generator electric ≈ 10 kW | unitate | 10 | <p>Putere nominală - minim 12.5kVA/10 kW;</p> <p>Starea generatorului: nou;</p> <p>Anul producerii: minim 2023;</p> <p>Garanție: minim 24 luni;</p> <p>Tip motor – motorină (diesel), preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului;</p> <p>Sistem de pornire: pornire electrică automată și manuală;</p> <p>Tensiune nominală – 400/230 V, trifazat/monofazat;</p> <p>Frecvența - 50 Hz;</p> <p>Nivel de zgomot: maxim 75 dB la 7m distanță;</p> <p>Sistem de răcire - lichid;</p> <p>Autonomie la sarcina maximă: minim 8 h;</p> <p>Regulator de turație: electronic pentru stabilitate optimă a tensiunii;</p> <p>Factor de putere: minim 0,8 (lagging)</p> <p>Panou de control: digital cu afișaj pentru parametri funcționali (frecvență, tensiune, curent, contor de ore funcționare);</p> <p>Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), cu izolație fonică, rezistentă la intemperii, temperaturi înalte și neinflamabilă;</p> <p>Protecții incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protecție la sarcină,</li> <li>- la scurt circuit,</li> <li>- la nivelul scăzut de ulei;</li> </ul> <p>Accesorii incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- borne pentru împământare,</li> <li>- rezervor de combustibil integrat,</li> <li>- kit de întreținere și manual de utilizare;</li> </ul> <p>Dotat cu minim 2 prize;</p> |

|   |            |                            |         |   |  |
|---|------------|----------------------------|---------|---|--|
|   |            |                            |         |   | <p>Conformitate: generatoarele trebuie să respecte standardele europene (CE, ISO 8528);</p> <p>Livrarea și instalarea se va efectua de către operatorul economic învingător din contul acestuia, în termen de 1 lună de la semnarea contractului.</p>  |
| 3 | 31122000-7 | Generator electric ≈ 50 kW | unitate | 8 | <p>Putere nominală - minim 62.5kVA/50 kW;</p> <p>Starea generatorului: nou;</p> <p>Anul producerii: minim 2023;</p> <p>Garanție: minim 24 luni;</p> <p>Tip motor – motorină (diesel), preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului;</p> <p>Sistem de pornire: pornire electrică automată și manuală;</p> <p>Tensiune nominală – 400/230 V, trifazat/monofazat;</p> <p>Frecvența - 50 Hz;</p> <p>Nivel de zgomot: maxim 75 dB la 7m distanță;</p> <p>Sistem de răcire - lichid;</p> <p>Autonomie la sarcina maximă: minim 8 h;</p> <p>Regulator de turație: electronic pentru stabilitate optimă a tensiunii;</p> <p>Factor de putere: minim 0,8 (lagging)</p> <p>Panou de control: digital cu afișaj pentru parametrii funcționali (frecvență, tensiune, curent, contor de ore funcționare);</p> <p>Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), cu izolație fonică, rezistentă la intemperii, temperaturi înalte și neinflamabilă;</p> <p>Protecții incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protecție la sarcină,</li> <li>- la scurt circuit,</li> <li>- la nivelul scăzut de ulei;</li> </ul> <p>Accesorii incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- borne pentru împământare,</li> <li>- rezervor de combustibil integrat,</li> <li>- kit de întreținere și manual de utilizare;</li> </ul> <p>Dotat cu minim 2 prize;</p> <p>Conformitate: generatoarele trebuie să respecte standardele europene (CE, ISO 8528);</p> <p>Livrarea și instalarea se va efectua de către operatorul economic învingător din contul acestuia, în termen de 1 lună de la semnarea contractului.</p> |
| 4 | 31122000-7 | Generator electric ≈ 80 kW | unitate | 1 | <p>Putere nominală - minim 100kVA/80 kW;</p> <p>Starea generatorului: nou;</p> <p>Anul producerii: minim 2023;</p> <p>Garanție: minim 24 luni;</p> <p>Tip motor – motorină (diesel), preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului;</p> <p>Sistem de pornire: pornire electrică automată și manuală;</p>  |

|   |            |                             |         |   |  |
|---|------------|-----------------------------|---------|---|--|
|   |            |                             |         |   | <p>Tensiune nominală – 400/230 V, trifazat/monofazat;<br/> Frecvența - 50 Hz;<br/> Nivel de zgomot: maxim 75 dB la 7m distanța;<br/> Sistem de răcire - lichid;<br/> Autonomie la sarcina maximă: minim 8 h;<br/> Regulator de turație: electronic pentru stabilitate optimă a tensiunii;<br/> Factor de putere: minim 0,8 (lagging)<br/> Panou de control: digital cu afișaj pentru parametri funcționali (frecvență, tensiune, curent, contor de ore funcționare);<br/> Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), cu izolație fonică, rezistentă la intemperii, temperaturi înalte și neinflamabilă;<br/> Protecții incluse:<br/> - protecție la sarcină,<br/> - la scurt circuit,<br/> - la nivelul scăzut de ulei;<br/> Accesorii incluse:<br/> - borne pentru împământare,<br/> - rezervor de combustibil integrat,<br/> - kit de întreținere și manual de utilizare;<br/> Dotat cu minim 2 prize;<br/> Conformitate: generatoarele trebuie să respecte standardele europene (CE, ISO 8528);<br/> Livrarea și instalarea se va efectua de către operatorul economic învingător din contul acestuia, în termen de 1 lună de la semnarea contractului.</p> |
| 5 | 31122000-7 | Generator electric ≈ 100 kW | unitate | 2 | <p>Putere nominală - minim 125kVA/100 kW;<br/> Starea generatorului: nou;<br/> Anul producerii: minim 2023;<br/> Garanție: minim 24 luni;<br/> Tip motor – motorină (diesel), preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului;<br/> Sistem de pornire: pornire electrică automată și manuală;<br/> Tensiune nominală – 400/230 V, trifazat/monofazat;<br/> Frecvența - 50 Hz;<br/> Nivel de zgomot: maxim 75 dB la 7m distanța;<br/> Sistem de răcire - lichid;<br/> Autonomie la sarcina maximă: minim 8 h;<br/> Regulator de turație: electronic pentru stabilitate optimă a tensiunii;<br/> Factor de putere: minim 0,8 (lagging)<br/> Panou de control: digital cu afișaj pentru parametri funcționali (frecvență, tensiune, curent, contor de ore funcționare);<br/> Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), cu izolație fonică, rezistentă la intemperii, temperaturi</p>  |

|   |            |                             |         |   |  |
|---|------------|-----------------------------|---------|---|--|
|   |            |                             |         |   | <p>înalte și neinflamabilă;<br/>         Protecții incluse:<br/>         - protecție la sarcină,<br/>         - la scurt circuit,<br/>         - la nivelul scăzut de ulei;<br/>         Accesorii incluse:<br/>         - borne pentru împământare,<br/>         - rezervor de combustibil integrat,<br/>         - kit de întreținere și manual de utilizare;<br/>         Dotat cu minim 2 prize;<br/>         Conformitate: generatoarele trebuie să respecte standardele europene (CE, ISO 8528);<br/>         Livrarea și instalarea se va efectua de către operatorul economic învingător din contul acestuia, în termen de 1 lună de la semnarea contractului.</p>   |
| 6 | 31122000-7 | Generator electric ≈ 150 kW | unitate | 1 | <p>Putere nominală - minim 187.5kVA/150 kW;<br/>         Starea generatorului: nou;<br/>         Anul producerii: minim 2023;<br/>         Garanție: minim 24 luni;<br/>         Tip motor – motorină (diesel), preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automată a motorului;<br/>         Sistem de pornire: pornire electrică automată și manuală;<br/>         Tensiune nominală – 400/230 V, trifazat/monofazat;<br/>         Frecvența - 50 Hz;<br/>         Nivel de zgomot: maxim 75 dB la 7m distanța;<br/>         Sistem de răcire - lichid;<br/>         Autonomie la sarcina maximă: minim 8 h;<br/>         Regulator de turație: electronic pentru stabilitate optimă a tensiunii;<br/>         Factor de putere: minim 0,8 (lagging)<br/>         Panou de control: digital cu afișaj pentru parametrii funcționali (frecvență, tensiune, curent, contor de ore funcționare);<br/>         Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), cu izolație fonică, rezistentă la intemperii, temperaturi înalte și neinflamabilă;<br/>         Protecții incluse:<br/>         - protecție la sarcină,<br/>         - la scurt circuit,<br/>         - la nivelul scăzut de ulei;<br/>         Accesorii incluse:<br/>         - borne pentru împământare,<br/>         - rezervor de combustibil integrat,<br/>         - kit de întreținere și manual de utilizare;<br/>         Dotat cu minim 2 prize;<br/>         Conformitate: generatoarele trebuie să respecte standardele europene (CE, ISO 8528);<br/>         Livrarea și instalarea se va efectua de către operatorul economic învingător din contul acestuia, în termen de 1 lună de la semnarea contractului.</p> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valoarea estimativă totală | 2.250.000 |
|----------------------------|-----------|

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **Pentru toate loturile**
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **1 lună de la semnarea contractului, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractă. Contractul de achiziție publică între autoritatea contractantă și operatorul economic va fi semnat începând cu luna ianuarie 2025.**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2025**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:   | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1       | DUAE  | Conform modelului atașat în SIA RSAP Mtender.<br><b>Confirmat prin semnătura electronică</b>  | Obligativiu                   |
| 2       | Cerere de participare   | Conform <b>Anexei nr. 7</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021<br><b>Confirmat prin semnătura electronică</b>  | Obligativiu                   |
| 3       | Declarația privind valabilitatea ofertei                                  | Conform <b>Anexei nr. 8</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021<br><b>Confirmat prin semnătura electronică</b>  | Obligativiu                   |
| 4       | Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA                 | Garanția bancară conform <b>Anexei nr. 9</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021,<br><b>Confirmat prin semnătura electronică</b><br>sau<br>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:<br>Beneficiarul plății: Primăria mun. Ungheni<br>Denumirea Băncii: Trezorerie Regională Centru<br>Codul fiscal: 1007601001787<br>Contul de decontare: 226606<br>Contul trezorerial: MD17TRPCDH518410A00742AA<br>Contul bancar: TREZMD2X<br>Trezoreria regională: Centru cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la „procedura de achiziție publică nr. din | Obligativiu                   |
| 5       | Specificații tehnice  | Conform <b>Anexei nr. 22</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021<br><b>Confirmat prin semnătura electronică</b>   | Obligativiu                   |
| 6       | Specificații de preț  | Conform <b>Anexei nr. 23</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021<br><b>Confirmat prin semnătura electronică</b>   | Obligativiu                   |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 7  | Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.  | Confirmat prin semnătura electronică  | Obligatoriu                                |
| 8  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național   | Confirmat prin semnătura electronică  | Obligatoriu                                |
| 9  | Certificat de conformitate   | Confirmat prin semnătura electronică  | Obligatoriu                                |
| 10 | Manual tehnic  | Confirmat prin semnătura electronică  | Obligatoriu                                |
| 11 | Certificat de garanție   | Confirmat prin semnătura electronică  | Obligatoriu pentru câștigătorii procedurii |
| 12 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.<br>În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu pentru câștigătorii procedurii |
| 13 | Garanție de bună execuție a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului de achiziții  | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, Garanția financiară prin transfer la contul autorității contractante<br>Confirmat prin semnătura electronică  | Obligatoriu pentru câștigătorii procedurii |

17. Garanția pentru ofertă, după caz *valabilă 45 zile*, cuantumul *1%*.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz *cel puțin 24 luni*, cuantumul *5%*.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz *Nu se aplică*

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *Nu se aplică*

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Nu se aplică*

22. Ofertele se prezintă în valuta *MDL*

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut*

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         | Nu se aplică                     |           |
|         |                                  |           |

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP*
- pe: *[data] Informația o găsiți în SIA RSAP*

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: *45 zile*

28. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.**
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu se aplică**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
**Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**  
**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;**  
**Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md**
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **Nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **Nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:  
**Informația o găsiți în SIA RSAP**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Informația o găsiți în SIA RSAP**
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| <b>Denumirea instrumentului electronic</b>                       | <b>Se va utiliza/accepta sau nu</b> |
|--|-------------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                          |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se acceptă                       |
| Facturarea electronică   | Se acceptă                          |
| Plățile electronice  | Se acceptă                          |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu**
39. Alte informații relevante: **Nu sunt**

Conducătorul grupului de lucru:



**Vitalie VRABIE**