

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1770617776834** din **09/02/2026**

Obiectul achiziției: **Servicii de deservire tehnică, mentenanță și întreținere a sistemului anti incendiar**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică, mentenanță și întreținere a sistemului anti incendiar Solenoidi pentru clapete de desfumare tip 1 Solenoidi pentru clapete de desfumare tip 2 Cablul PVSng 2x1	Servicii de deservire tehnică, mentenanță și întreținere a sistemului anti incendiar Solenoidi pentru clapete de desfumare tip 1 Solenoidi pentru clapete de desfumare tip 2 Cablul PVSng 2x1	<i>R. Moldova, EU</i>	<i>ONE Telecom SRL, BOSCH</i>	Servicii de deservire tehnică, mentenanță și întreținere a sistemului anti incendiar conform Anexei nr.1, inclusiv înlocuirea (materiale și manopera) echipamentului necesar pentru restabilirea finală a sistemului antiincendiu. 1. Solenoidi pentru clapete de desfumare tip 1 – 3 buc.; 2. Solenoidi pentru clapete de desfumare tip 2 – 1 buc.; 3. Cablu PVSng 2x1 – 100 m.	Servicii de deservire tehnică, mentenanță și întreținere a sistemului anti incendiar conform Anexei nr.1, inclusiv înlocuirea (materiale și manopera) echipamentului necesar pentru restabilirea finală a sistemului antiincendiu. 1. Solenoidi pentru clapete de desfumare tip 1 – 3 buc.; 2. Solenoidi pentru clapete de desfumare tip 2 – 1 buc.; 3. Cablu PVSng 2x1 – 100 m.	CP E.03.05:2018 Siguranța la incendii Proiectarea, montarea și exploatarea conductelor din masă plastică în instalații de stingere a incendiului
Senzori de detectare a fumului BOSCH	Senzori de detectare a fumului BOSCH			Senzori de detectare a fumului de model BOSCH	Senzori de detectare a fumului de model BOSCH FAP-425-O-R Detector analog adresabil de fum IR, optic dual, 120 m2, Dual-Ray, IP41, ABS alb.	CP E.03.05:2018

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ion Polimaru În calitate de: Administrator

Ofertantul: ONE Telecom SRL Adresa: str-la Burebista 15

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770617776834 din 09/02/2026
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică, mentenanță și întreținere a sistemului anti incendiar

Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lot 1. Servicii de deservire tehnică, mentenanță și întreținere a sistemului anti incendiar							
1.1	Servicii de deservire tehnică, mentenanță și întreținere a sistemului anti incendiar.	luni	10	19400	23280	194000	232800	1.03.26-31.12.26
1.2	Senzori de detectare a fumului BOSCH FAP-425-O-R Detector analog adresabil de fum IR, optic dual, 120 m2, Dual-Ray, IP41, ABS alb.	buc	20	1160	1392	23200	27840	1.03.26-31.12.26
	TOTAL					217200,00	260640,00	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ion Polimaru În calitate de: Administrator

Ofertantul: ONE Telecom SRL Adresa: str-la Burebista 15