

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Serviciilor	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită	Termenul de prestare	Standarde de referință
Lotul: Servicii de raportare tehnică a cazangeriei.					
1	Reglarea și verificarea cazanelor pe gaze naturale cu întocmirea Raportului tehnic pentru fiecare cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc.	<p>Reglarea și verificarea cazanelor pe gaze naturale cu întocmirea Raportului tehnic pentru fiecare cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reglarea planificată a cazanului din oțel, asigurarea securității tehnice a utilajului de gaze naturale și centralei termice; 2. Reglarea regimului de lucru a cazanului din oțel în vederea obținerii unor parametri optimali de lucru; 3. Determinarea pierderilor de căldură și randamentului brut a cazanului; 4. Întocmirea cărții de regim temporare; 5. Întocmirea registrului tehnic a cazanului. 6. Elaborarea raportului tehnic. 7. Întocmirea actului de prestare a serviciilor. <p>Încercările se efectuează în condiții de exploatare normale. Regimul de lucru al cazanelor și utilajului auxiliar se menține de către personalul de exploatare, schimbarea regimului de lucru se execută sub supravegherea reprezentanților organizației de punere în funcțiune a Piroterm-Service SRL.</p>		Prestarea serviciilor se va efectua pe parcursul anului 2024, la necesitate, în termen de 30 zile calendaristice de la solicitarea în scris (e-mail) a Beneficiarului	

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului „Piroterm-Service” SRL