



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
DIRECȚIA GENERALĂ PREVENȚIE

ÎNCHEIERE DE SECURITATE LA INCENDIU
pentru stabilirea indicilor tehnico-incendiari a materialelor de
construcție/construcțiilor/dispozitivelor

seria CSI nr. 16-20 din 29.07.2020

Solicitant: „ABI-GRUP” SRL, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. I. Creangă, 41.

Scopul:

determinarea capacității de stingere a incendiilor a modului cu gaz (hladon EA 227) de model „Импульс-20”, producător ТОВ „НВФ„БРАНД МАЙСТЕР”, Ucraina.

Obiectul:

modul de stingere a incendiilor cu gaz (hladon EA 227) de model „Импульс-20”, producător ТОВ „НВФ„БРАНД МАЙСТЕР”, Ucraina.

Prezenta încheiere de securitate la incendiu confirmă că, **modul de stingere a incendiilor cu gaz (hladon EA 227) de model „Импульс-20”, producător ТОВ „НВФ„БРАНД МАЙСТЕР”, Ucraina**, prezentat de către „ABI-GRUP” SRL, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. I. Creangă, 4, poate fi utilizat pe teritoriul Republicii Moldova.

Domeniul de folosire conform NCM E.03.05-2004 „Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare” și NCM E.03.03-2018 „Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare și stingere a incendiilor”.

Încheierea de securitate la incendiu este eliberată în conformitate cu Legea nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza „СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ” №. UA1.166.0021126-16” „ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ №. 35/2016”, prezentate în Laboratorul experimental antiincendiar a DGP a IGSU al MAI RM.

Șef-adjunct al IGSU al MAI,
colonel al s/intern

ex. V. Garbatovschi, I. Bantaș, S. Josan
tel. 022-25-14-90



Anatolie Viniciuc

seria CSI nr. 16-20