



CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA
NATIONAL OFFICE OF SOCIAL INSURANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНАЯ КАССА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

str. Gheorghe Tudor, 3, MD-2028, mun. Chișinău, tel. +373 22 257 825; e-mail: secretariat@cnas.gov.md; web: <https://cnas.gov.md>

Nr. 7406 din 08.05.2026

SRL „Feniximpex”

e-mail: tender@amber.md

emolosag@amber.md

Referitor la concursul prin metoda cererii ofertelor de preț ID ocds-b3wdp1-MD-1775482529065 din 06/04/2026 privind achiziționarea climatizoarelor invertor de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS, grupul de lucru privind achizițiile publice al Casei Naționale de Asigurări Sociale a hotărât să desemneze câștigătoare oferta operatorului economic ELPO S.R.L. cu suma ofertei de 181 700,00 lei fără TVA.

Totodată, grupul de lucru privind achizițiile publice a decis respingerea ofertei depuse de către Dvs, în temeiul prevederilor Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează:

În conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din legea menționată, autoritatea contractantă respinge oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire.

În urma examinării ofertei tehnice prezentate, au fost constatate următoarele neconformități:

- pentru aparatele de aer condiționat cu capacitatea de 9000 BTU/h, documentația de atribuire prevedea un indice SCOP (încălzire) minim de 4.1, însă operatorul economic a prezentat un model cu indice SCOP (încălzire) de 4.0;
- pentru aparatele de aer condiționat cu capacitatea de 12000 BTU/h, documentația de atribuire solicita o capacitate minimă de răcire de 3500W, însă modelul oferat are o capacitate de 3400W;
- pentru aparatele de aer condiționat cu capacitatea de 18000 BTU/h, documentația de atribuire prevedea un indice SCOP (încălzire) minim de 4.01 și o capacitate minimă de încălzire de 5200W, în timp ce modelul

oferat are indicele SCOP (încălzire) de 4.0 și capacitatea de încălzire de 3600W.

Totodată, în urma examinării documentației tehnice prezentate suplimentar ca răspuns la solicitarea de clarificări, au fost identificate divergențe privind parametrii tehnici declarați, după cum urmează:

- pentru aparatul de aer condiționat cu capacitatea de 9000 BTU/h, capacitatea de încălzire indicată diferă în documentele prezentate, variind între 2000W și 2680W;
- pentru aparatul de aer condiționat cu capacitatea de 12000 BTU/h, capacitatea de încălzire indicată diferă în documentele prezentate, variind între 2200W și 3500W.

De asemenea, Dvs ați confirmat, prin răspunsul la solicitarea de clarificări, că modelele oferite au indicele tehnic SCOP de 4.0 pentru zona climatică medie, relevantă pentru Republica Moldova.

Prin urmare, având în vedere neconformitățile constatate, grupul de lucru concluzionează că oferta tehnică nu întrunește cerințele stabilite în documentația de atribuire, motiv pentru care aceasta este respinsă.

Vă mulțumim pentru participare!

**Președinta grupului
de lucru privind
achizițiile publice**

Maia MORARU