

Specificații tehnice (F4.1)

Centrul de Asistenta si Protectie a VPVTFU Licitatie publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591876615838 (21024365)	Data: „ <u>18_06_2020</u> ”	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Servicii de curatare si verificare a aparatelor de aer conditionat	Lot: _____	Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Deservirea aparatelor de aer conditionat – curatarea si verificarea acestora Cod CPV 39717200-3				Examinarea externa a obiectului; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului de calcar; Verificarea capacitatii operationale a sistemii de drenaj a climatizatorului; Curatarea sistemii de drenaj; Verificarea starii cailor de parcurgere a agentului frigorific; Masurarea, prin metoda presiunii cu detectorul electric, a freonului in sisteme si verificarea insusirii de a fi ermetic; Incarcarea cu freon la necesitate; Curatirea filtrelor, separatoarelor si a blocurilor exterioare; Curatirea corpului blocului vaporizator de praf si murdarie ; Verificarea functionarii jaluzelelor, curatirea jaluzelelor; Verificarea functionarii traductoarelor de temperatura; Curatirea radiatorului blocului vaporizator de praf si murdarie ; Curatirea radiatorului blocului condensator de praf si murdarie; Verificarea si programarea telecomenzii	Examinarea externa a obiectului; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului de calcar; Verificarea capacitatii operationale a sistemii de drenaj a climatizatorului; Curatarea sistemii de drenaj; Verificarea starii cailor de parcurgere a agentului frigorific; Masurarea, prin metoda presiunii cu detectorul electric, a freonului in sisteme si verificarea insusirii de a fi ermetic; Incarcarea cu freon la necesitate; Curatirea filtrelor, separatoarelor si a blocurilor exterioare; Curatirea corpului blocului vaporizator de praf si murdarie ; Verificarea functionarii jaluzelelor, curatirea jaluzelelor; Verificarea functionarii traductoarelor de temperatura; Curatirea radiatorului blocului vaporizator de praf si murdarie ; Curatirea radiatorului blocului condensator de praf si murdarie; Verificarea si programarea telecomenzii. Consultarea personalului. Deservirea se va efectua de 2 ori pe an: I deservire – luna iunie II deservire – luna octombrie in de curs de 2 zile lucratoare	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
 Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66