

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

**Numărul procedurii de achiziție:** *ocds-b3wdp1-MD-1732779304042 (21316979 din 28,11,2024) din 05,12.2024*

**Obiectul achiziției:** *Aparate de aer conditionat, inclusiv montarea lor*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul I</b> <i>Aparate de aer conditionat, inclusiv montarea lor in sediul Structuri Teritoriale de Asistenta Sociala in orasul Drochia, Independentei 15, et.III</i>						
1.1 Climatizator BTU 9000 (inclusiv montare la locul destinației)	Climatizor TAC-09 CHSD/XAB1IN inverter (9000 BTU) (inclusiv montarea si materialele necesare la locul destinației)	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	Conform Anuntului de participare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip - split de perete, culoare – alba;</li> <li>- compresor inverter</li> <li>- Agent frigorific R32.</li> <li>- Puterea frigorifică/termică – 9000 BTU/h.</li> <li>-- Suprafața încăperii: m2 25</li> <li>-Clasa energetica - A++</li> <li>-Puterea nominala de racire (kw/h) – 2.60</li> <li>- Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 2,7</li> <li>-Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47</li> <li>-Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24</li> <li>- Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C - 10...+43</li> <li>-Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1</li> <li>Consum energ. electrică la răcire kW 0.80</li> </ul>	

					-Consum energ. electrică la încălzire kW 0.7 -Consum aer 650 - Lungimea maximă trasă 20 Înălțime cădere maximă 10 -Diametru țevi: 1/4 - 3/8 -Debit de aer (m3/h) – 420 -Sunet la nivel interior (dB(A))- 24 -Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare, filtru aer, timer oprire/pornire, regim Auto, Sleep, Turbo <b>Termenul de garanție: 36 luni din data montării.</b>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66