

LISTA SERVICIILOR pentru lotul 2
deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat industriale

Firma „VEC” SRL sa obliga sa presteze următoarele servicii:

1. Curățarea filtrelor evaporator.
2. Curățarea evaporatorului blocului intern.
3. Curățarea sistemului de evacuare a condensatului.
4. Curățarea condenserului (după necesitate).
5. Curățare caracasele blocului extern și intern de ancrasare.
6. Verificarea sistemului de alimentare electrică.
7. Verificarea sistemului de evacuare a condensatului.
8. Verificarea ventilatorului evaporator.
9. Verificarea sistemului de distribuire a aerului.
10. Verificarea nivelului de zgomot.
11. Verificarea sistemului electric de încălzire.
12. Verificarea senzorului aer intrare.
13. Verificarea senzorului evaporator.
14. Verificarea ventilatorului condensator.
15. Verificarea traseelor frigorifice.
16. Verificarea opțiunilor „functionarea la temperaturi joase”.
17. Verificarea senzorului condensator.
18. Verificarea senzorului aer exterior.
19. Verificarea presiunii de evaporare.
20. Verificarea presiunii de condensare.
21. Verificarea protecției presiune joasa.
22. Verificarea protecției presiune înaltă.
23. Verificarea funcționării climatizorului în toate regimurile.
24. Măsurarea prin metoda presiune și cu detectorul electric a freonului în sisteme și verificarea gradului de ermetizare.
25. Lubrifierea mecanismelor mobile.
26. Diagnostica termofizică a climatizorului.
27. Schimbarea filtrelor, curelelor și a altor piese defectate (la necesitate).

Firma „VEC” SRL sa obliga:

1. să asigure funcționarea AAC la parametri nominali în conformitate cu performanțele stabilite de producător;
2. să respecte normele de protecție a muncii și de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor;
3. să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcționarea AAC privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și raționale;
4. să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a AAC în perioada valabilității Contractului;
5. să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a AAC, în timp de 1 (una) oră (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale AAC în regim de urgență;
6. să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la AAC sau funcționării lor cu devieri de la normă.
7. La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația AAC defectate, costul lucrărilor și pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar.

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director** Ofertantul: **”VEC” SRL**

Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**