

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1693314474629 din 05.09.2023
Obiectul achiziției: Contoare de apă rece Dn 15 cu set de montare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1						
Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, roțile protejate, protecție antimagnetică, cu set de montare și garnituri în complet	SJ-LFC (FD2)	China	Ningbo Water Meter	<p>Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, roțile protejate, protecție antimagnetică, cu set de montare și garnituri în complet</p> <p>Diametrul 15 mm Tip contor mecanic Q3, - 2,5 m3/h Clasa R \geq160 Lungime, 110 mm</p> <p>a) Tip racord: cu filet b) Clasa de temperatură: contor de apă rece T30, T50; c) Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0 - D0; d) Clasa de pierdere de presiune: ΔP 63; e) Asigurarea cu protecție împotriva falsificării indicațiilor contorului sub acțiunea magneților permanenți din exterior. f) Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, roțile protejate, protecție antimagnetică, cu set de</p>	<p>Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, roțile protejate, protecție antimagnetică, cu set de montare și garnituri în complet</p> <p>Diametrul 15 mm Tip contor mecanic Q3, - 2,5 m3/h Clasa R \geq160 Lungime, 110 mm</p> <p>a) Tip racord: cu filet b) Clasa de temperatură: contor de apă rece T30, T50; c) Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0 - D0; d) Clasa de pierdere de presiune: ΔP 63; e) Asigurarea cu protecție împotriva falsificării indicațiilor contorului sub acțiunea magneților permanenți din exterior.</p>	

				montare și garnituri în complet Standard de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015, S SR EN14154- 1-5:2010	f) Contor de apă rece, cu cadran umed/semiuscat, roțile protejate, protecție antimagnetică, cu set de montare și garnituri în complet Standard de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015, S SR EN14154-1-5:2010	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ciumasu Mihail

În calitate de: Administrator

Ofertantul: New Future Tech SRL

Adresa: Chisinau, str. Melestiu 26/2