

APROB

Director General interimar

CET-Nord S.A.

Marian BRÎNZA

20 06 2022

CAIET DE SARCINI

**Achiziționarea țevilor preizolate, coturi preizolate,
articole conexe pentru conducte și a nodului de evidență**
Cod CPV: _____

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Necesitate

„CET-Nord” SA, în calitate de autoritate contractantă, își propune achiziționarea țevilor preizolate, coturi preizolate și articole conexe pentru conducte pentru extinderea rețelilor termice către IMSP „Spitalul Clinic Balți”.

3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

3.1 Cerințe generale

- Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate bunurile ofertate trebuie să fie noi și neutilizate, cu toate caracteristicile specificate mai jos.
- Toate cheltuielile legate de rezolvarea unor defecțiuni apărute și dovedite a fi urmare a neconformității produselor din prezentul caiet de sarcini cad în sarcina ofertantului; în măsura în care produsele nu corespund cerințelor, ofertantul va asigura înlocuirea acestora.

3.2 Specificații tehnice

Produsele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare ale produselor care fac obiectul contractului sunt prezentate mai jos.

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	Țeavă din oțel 20 preizolată cu mantaua din polietilenă cu semnalizare Ø273x6,0/400	m/l	640	GOST 30732-2006. Țevi preizolate, ГOCT-10705-B/CT20
2.	Țeavă din oțel 20 preizolată cu învelitoare din tablă de oțel zincat cu semnalizare Ø273x6,0/400	m/l	70	GOST 30732-2006. Țevi preizolate, ГOCT-10705-B/CT20
3.	Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat	buc	26	GOST 30732-2006 Țevi preizolate, ГOCT 17375
4.	Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 preizolat cu învelitoare din tablă de	buc	4	GOST 30732-2006 Țevi preizolate, ГOCT 17375

Republica Moldova
Societatea pe Acțiuni
«CET-NORD»
MD-3100, mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 168
Nr. Intraire 522-08/0501
«20» 06 2022

	oțel zincat			
5.	Suport fix Ø273x6,0/400 preizolat	buc	10	GOST 30732-2006 Țevi preizolate
6.	Mufă de tras pe tub cu manta din plictelenă Ø273x6,0/400 cu set de etanșare	buc	104	GOST 30732-2006 Țevi preizolate (муфта термоусаживаемая D-400)
7.	Mufă de tras pe tub cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273x6,0/400 cu set de etanșare	buc	14	GOST 30732-2006 Țevi preizolate (муфта термоусаживаемая D-400)
8.	Suport mobil pentru țevă preizolată Ø273x6,0/400	buc	82	GOST 30732-2006 Țevi preizolate
9.	Manșon de capăt Ø273x6,0/400	buc	6	(КЗИ) концевая заглушка изоляции
10.	Manșon de capăt cu învelitoare din tablă de oțel zincat Ø273x6,0/400	buc	4	(КЗИ) концевая заглушка изоляции
11.	Set de izolație de tip impuls	set	1	
12.	Cot de oțel 20 90° Ø273x6,0	buc	8	GOST 17375-83*
13.	Cot de oțel 20 90° Ø219x6,0	buc	2	GOST 17375-83*
14.	Cot de oțel 20 90° Ø57x3,0	buc	2	GOST 17375-83*
15.	Teu DN250	buc	2	GOST 17376-83*
16.	Teu DN300/DN250	buc	4	GOST 17376-83*
17.	Teu DN200	buc	2	GOST 17376-83*
18.	Trecere DN250/DN200	buc	2	GOST 17378-83*
19.	Robinet sferic din oțel DN300	buc	2	
20.	Robinet sferic din oțel DN250	buc	9	
21.	Robinet sferic din oțel DN200	buc	2	
22.	Robinet sferic din oțel DN80	buc	2	
23.	Robinet sferic din oțel DN50	buc	2	
24.	Robinet sferic din oțel DN25	buc	3	
25.	Contor de energie termică DN 150 în set:	set	1	Kamstrup
26.	Integrator electronic	buc	1	
27.	Debitmetru ultrasonor DN150 Q=250 m ³ /h	buc	1	ULTRAFLOW 603
28.	Sensor de temperatură	buc	2	
29.	Filtru cu plasă tip Y cu flanșe DN250 PN16	buc	1	
30.	Manometru 0-1,6 MPa G 1/2 D100	buc	4	
31.	Manometru 0-1,0 MPa G 1/2 D100	buc	3	
32.	Robinet 3 căi pentru manometru	buc	7	

4. Condițiile de ambalare, marcare și transport

Toate componentele vor fi împachetate pentru a fi asigurate împotriva șocurilor și condițiilor meteo în perioada transportului și a depozitării. Toate conductele și ștuțurile vor fi protejate cu capace din plastic.

Părțile care nu vor fi complet asamblate în fabrică vor fi împachetate și securizate pentru a preveni deteriorările în timpul transportului și manipulării. Până la predarea produselor către achizitor, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Acolo unde este cazul, produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, actul tehnic normativ al produsului, etc.

Lungimea țevilor L-12 m/l.

Articolele deteriorate în timpul ambalării și transportului vor fi reparate/recondiționate pe cheltuielile Ofertantului.

5. Condiții de livrare

Termen de livrare a produselor la destinația finală: maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

6. Condiții de recepție

Livrarea și recepția cantitativa/calitativa a bunurilor va avea loc la depozitul „CET-Nord” SA cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 168, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

7. Condiții de garanție

Perioada de garanție va constitui minimum 3 ani. Furnizorul are obligația de a garanta că bunurile furnizate prin contract nu vor avea nici un defect.

8. Relații de contact:

Partea contractuală

Șeful secției aprovizionare - Roșca Grigorii

tel: + 373 (231) 5-33-67

e-mail: logistics@cet-nord. md

Partea tehnică

Șeful secției mentenanță rețele termice - Pascari Andrei

tel: + 373 (231) 5-33-60

e-mail: a.pascari@cet-nord. md

Întocmit:

Inginer SMRT

Coordonat:

Director Tehnic

Șef SMRT

Șef SAV

Șef SA



Oleg LOMOV



Igor SAVIN



Andrei PASCARI



Vasile NEMȚAN



Grigore ROȘCA