

CERTIFICAT

AÉRAULIQUE ET THERMIQUE

"Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond"

Délivré à / granted to

DAIKIN Isitma ve Sogutma Sanayi Ticaret A.S.

Hürriyet Mahallesi, E5 Yan yol üzeri 57/2 34876 KARTAL / ISTANBUL TURQUIE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 5372E/5233

Marque : PANEL RADIATOR

Gamme commerciale : AIRFEL

Appellation : AIRFEL TYPE 10

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

HENDEK - SAKARYA

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 20/09/13
Effective date

Date de fin de validité 01/02/16
Expiry date

Certificat n° 185-7

Etabli à Courbevoie, le 20/09/13
Issued at Courbevoie,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director



François-Xavier BALL

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5372E/5233	Code famille	APAN
Numéro de décision	185-7	Date d'admission	20/09/2013
Marque commerciale	PANEL RADIATOR		
Appellation commerciale	AIRFEL TYPE 10		
Avec habillage			
Version mixte			
Prof. émetteur	14,0 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	50,5 mm	Numéro NF de l'usine	185

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
AIRFEL TYPE 10/300	300,0	33,3	249,0	0,06	0,20	1,296	0,000	10,7	0,0
AIRFEL TYPE 10/400	400,0	33,3	349,0	0,08	0,27	1,290	0,000	13,8	0,0
AIRFEL TYPE 10/500	500,0	33,3	449,0	0,09	0,33	1,285	0,000	16,8	0,0
AIRFEL TYPE 10/600	600,0	33,3	549,0	0,11	0,39	1,279	0,000	19,8	0,0
AIRFEL TYPE 10/750	750,0	33,3	699,0	0,13	0,48	1,275	0,000	24,2	0,0
AIRFEL TYPE 10/900	900,0	33,3	849,0	0,15	0,57	1,270	0,000	28,7	0,0

Observations :



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



CERTIFICAT

AÉRAULIQUE ET THERMIQUE

"Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond"

Délivré à / granted to

DAIKIN Isitma ve Sogutma Sanayi Ticaret A.S.

Hürriyet Mahallesi, E5 Yan yol üzeri 57/2 34876 KARTAL / ISTANBUL TURQUIE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 5373E/5234

Marque : PANEL RADIATOR

Gamme commerciale : AIRFEL

Appellation : AIRFEL TYPE 11

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

HENDEK - SAKARYA

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr


Date de début de validité 20/09/13
Effective date

Date de fin de validité 01/02/16
Expiry date

Certificat n° 185-8

Etabli à Courbevoie, le 20/09/13
Issued at Courbevoie,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director


François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 39, 41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie - FRANCE
Téléphone 33 (0)1 47 17 64 85 - Fax 33 (0)1 47 17 62 45 - 513 133 637 RCS Nanterre - SIRET 513 133 637 000 19 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5373E/5234	Code famille	APAN
Numéro de décision	185-8	Date d'admission	20/09/2013
Marque commerciale	PANEL RADIATOR		
Appellation commerciale	AIRFEL TYPE 11		
<i>Avec habillage</i> <i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	64,5 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	64,5 mm	Numéro NF de l'usine	185

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
AIRFEL TYPE 11/300	300,0	33,3	249,0	0,06	0,28	0,000	1,267	0,0	15,8
AIRFEL TYPE 11/400	400,0	33,3	349,0	0,08	0,39	0,000	1,269	0,0	20,1
AIRFEL TYPE 11/500	500,0	33,3	449,0	0,09	0,46	0,000	1,270	0,0	24,3
AIRFEL TYPE 11/600	600,0	33,3	549,0	0,11	0,54	0,000	1,273	0,0	28,6
AIRFEL TYPE 11/750	750,0	33,3	699,0	0,13	0,69	0,000	1,279	0,0	35,0
AIRFEL TYPE 11/900	900,0	33,3	849,0	0,15	0,82	0,000	1,284	0,0	41,6

Observations :



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



CERTIFICAT

AÉRAULIQUE ET THERMIQUE

"Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond"

Délivré à / granted to

DAIKIN Isitma ve Sogutma Sanayi Ticaret A.S.

Hürriyet Mahallesi, E5 Yan yol üzeri 57/2 34876 KARTAL / ISTANBUL TURQUIE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 5374E/5235

Marque : PANEL RADIATOR

Gamme commerciale : AIRFEL

Appellation : AIRFEL TYPE 20

(références et caractéristiques données en annexe(s) / *references and characteristics given in attached appendix*)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

HENDEK - SAKARYA

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée d'application
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 20/09/13
Effective date

Date de fin de validité 01/02/16
Expiry date

Certificat n° 185-9

Etabli à Courbevoie, le 20/09/13
Issued at Courbevoie,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director


François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 39, 41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie - FRANCE
Téléphone 33 (0)1 47 17 64 85 - Fax 33 (0)1 47 17 62 45 - 513 133 637 RCS Nanterre - SIRET 513 133 637 000 19 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5374E/5235	Code famille	APAN
Numéro de décision	185-9	Date d'admission	20/09/2013
Marque commerciale	PANEL RADIATOR		
Appellation commerciale	AIRFEL TYPE 20		
Avec habillage			
Version mixte			
Prof. émetteur	70,0 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	70,0 mm	Numéro NF de l'usine	185

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
AIRFEL TYPE 20/300	300,0	33,3	249,0	0,12	0,41	0,000	1,276	0,0	18,9
AIRFEL TYPE 20/400	400,0	33,3	349,0	0,15	0,53	0,000	1,275	0,0	23,5
AIRFEL TYPE 20/500	500,0	33,3	449,0	0,18	0,65	0,000	1,275	0,0	28,0
AIRFEL TYPE 20/600	600,0	33,3	549,0	0,21	0,78	0,000	1,274	0,0	32,5
AIRFEL TYPE 20/750	750,0	33,3	699,0	0,26	0,96	0,000	1,294	0,0	39,2
AIRFEL TYPE 20/900	900,0	33,3	849,0	0,30	10,15	0,000	1,313	0,0	46,0

Observations :



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



CERTIFICAT

AÉRAULIQUE ET THERMIQUE

"Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond"

Délivré à / granted to

DAIKIN Isitma ve Sogutma Sanayi Ticaret A.S.

Hürriyet Mahallesi, E5 Yan yol üzeri 57/2 34876 KARTAL / ISTANBUL TURQUIE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 5375E/5236

Marque : PANEL RADIATOR

Gamme commerciale : AIRFEL

Appellation : AIRFEL TYPE 21

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

HENDEK - SAKARYA

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 20/09/13

Effective date

Date de fin de validité 01/02/16

Expiry date

Certificat n° 185-10

Etabli à Courbevoie, le 20/09/13

Issued at Courbevoie,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général / the Managing Director

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 39, 41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie - FRANCE
Téléphone 33 (0)1 47 17 64 85 - Fax 33 (0)1 47 17 62 45 - 513 133 637 RCS Nanterre - SIRET 513 133 637 000 19 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5375E/5236	Code famille	APAN
Numéro de décision	185-10	Date d'admission	20/09/2013
Marque commerciale	PANEL RADIATOR		
Appellation commerciale	AIRFEL TYPE 21		
Avec habillage			
Version mixte			
Prof. émetteur	70,0 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	70,0 mm	Numéro NF de l'usine	185

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
AIRFEL TYPE 21/300	300,0	33,3	249,0	0,11	0,46	0,000	1,285	0,0	24,6
AIRFEL TYPE 21/400	400,0	33,3	349,0	0,15	0,61	0,000	1,293	0,0	30,7
AIRFEL TYPE 21/500	500,0	33,3	449,0	0,18	0,75	0,000	1,301	0,0	36,4
AIRFEL TYPE 21/600	600,0	33,3	549,0	0,21	0,90	0,000	1,308	0,0	42,0
AIRFEL TYPE 21/750	750,0	33,3	699,0	0,25	1,13	0,000	1,314	0,0	50,1
AIRFEL TYPE 21/900	900,0	33,3	849,0	0,30	1,35	0,000	1,320	0,0	57,9

Observations :



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



CERTIFICAT

AÉRAULIQUE ET THERMIQUE

"Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond"

Délivré à / granted to

DAIKIN Isitma ve Sogutma Sanayi Ticaret A.S.

Hürriyet Mahallesi, E5 Yan yol üzeri 57/2 34876 KARTAL / ISTANBUL TURQUIE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 5376E/5237

Marque : PANEL RADIATOR

Gamme commerciale : AIRFEL

Appellation : AIRFEL TYPE 22

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

HENDEK - SAKARYA

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 20/09/13
Effective date

Date de fin de validité 01/02/16
Expiry date

Certificat n° 185-11

Etabli à Courbevoie, le 20/09/13
Issued at Courbevoie,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
Le Directeur Général / the Managing Director

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 39, 41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie - FRANCE
Téléphone 33 (0)1 47 17 64 85 - Fax 33 (0)1 47 17 62 45 - 513 133 637 RCS Nanterre - SIRET 513 133 637 000 19 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5376E/5237	Code famille	APAN
Numéro de décision	185-11	Date d'admission	20/09/2013
Marque commerciale	PANEL RADIATOR		
Appellation commerciale	AIRFEL TYPE 22		
<i>Avec habillage</i>			
<i>Version mixte</i>			
Prof. émetteur	104,0 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	104,0 mm	Numéro NF de l'usine	185

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
AIRFEL TYPE 22/300	300,0	33,3	249,0	0,12	0,53	0,000	1,272	0,0	31,3
AIRFEL TYPE 22/400	400,0	33,3	349,0	0,15	0,71	0,000	1,283	0,0	39,7
AIRFEL TYPE 22/500	500,0	33,3	449,0	0,18	0,87	0,000	1,294	0,0	47,6
AIRFEL TYPE 22/600	600,0	33,3	549,0	0,21	1,04	0,000	1,304	0,0	55,1
AIRFEL TYPE 22/750	750,0	33,3	699,0	0,26	1,32	0,000	1,312	0,0	65,8
AIRFEL TYPE 22/900	900,0	33,3	849,0	0,30	1,57	0,000	1,320	0,0	75,8

Observations :



Organisme certificateur
mandaté par AFNOR Certification



CERTIFICAT

AÉRAULIQUE ET THERMIQUE

"Radiateurs, Convecteurs et Panneaux rayonnants de plafond"

Délivré à / granted to

DAIKIN Isitma ve Sogutma Sanayi Ticaret A.S.

Hürriyet Mahallesi, E5 Yan yol üzeri 57/2 34876 KARTAL / ISTANBUL TURQUIE

Pour la gamme suivante / For the following range

Numéro : 5377E/5238

Marque : PANEL RADIATOR

Gamme commerciale : AIRFEL

Appellation : AIRFEL TYPE 33

(références et caractéristiques données en annexe(s) / references and characteristics given in attached appendix)

Fabriqués dans l'usine de / Manufactured in production plant of

HENDEK - SAKARYA

Ce certificat est délivré par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION dans les conditions fixées par les règles de certification NF 047.

En vertu de la présente décision notifiée par EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF mentionné ci-dessus.

This certificate is issued by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION according to the certification rules NF 047.

On the strength of the present decision notified by EUROVENT CERTITA CERTIFICATION, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the grantee for the aforementioned range, within the frame of the general conditions applying to the NF Mark and to the aforementioned NF certification



Organisme
accrédité
n° 5-0517
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Date de début de validité 20/09/13

Effective date

Date de fin de validité 01/02/16

Expiry date

Certificat n° 185-12

Etabli à Courbevoie, le 20/09/13

Issued at Courbevoie,

Pour/for EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

Le Directeur Général / the Managing Director

François-Xavier BALL

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION SAS au capital de 100 000 € - 39, 41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie - FRANCE
Téléphone 33 (0)1 47 17 64 85 - Fax 33 (0)1 47 17 62 45 - 513 133 637 RCS Nanterre - SIRET 513 133 637 000 19 - TVA FR 59513133637

www.eurovent-certification.com / www.certita.fr

**Caractéristiques techniques de la gamme certifiée
aux normes NF EN 442-1 - NF EN 442-2**

1 / 1

Numéro	5377E/5238	Code famille	APAN
Numéro de décision	185-12	Date d'admission	20/09/2013
Marque commerciale	PANEL RADIATOR		
Appellation commerciale	AIRFEL TYPE 33		
Avec habillage			
Version mixte			
Prof. émetteur	160,0 mm	Pression de service	10,0 bar
Prof. hors tout	160,0 mm	Numéro NF de l'usine	185

APPELLATION COMMERCIALE	Haut (mm)	Long (mm)	Entraxe (mm)	Conten (l)	Poids (kg)	Pente		Puissance en watts à $\Delta T=50 K$	
						Nu	Habillé	Nu	Habillé
AIRFEL TYPE 33/300	300,0	33,3	249,0	0,17	0,80	0,000	1,276	0,0	44,4
AIRFEL TYPE 33/400	400,0	33,3	349,0	0,22	1,06	0,000	1,282	0,0	55,0
AIRFEL TYPE 33/500	500,0	33,3	449,0	0,27	1,30	0,000	1,289	0,0	65,3
AIRFEL TYPE 33/600	600,0	33,3	549,0	0,32	1,56	0,000	1,295	0,0	75,4
AIRFEL TYPE 33/750	750,0	33,3	699,0	0,39	1,98	0,000	1,303	0,0	90,3
AIRFEL TYPE 33/900	900,0	33,3	849,0	0,44	2,36	0,000	1,312	0,0	105,0

Observations :