

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
<i>Servicii de măsurare și încercare în instalațiile electrice</i>				
Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala pînă la 20 m.	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala pînă la 20 m. 1-11-010-2	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala pînă la 20 m. 1-11-010-2	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala pînă la 20 m. 1-11-010-2	NAIE
Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt: 1-11-011-1	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt: 1-11-011-1	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt: 1-11-011-1	NAIE
Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pînă la 1 KV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comunicare și la consumatorii electrici	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pînă la 1 KV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comunicare și la consumatorii electrici: 1-11-028-1	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pînă la 1 KV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comunicare și la consumatorii electrici: 1-11-028-1	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pînă la 1 KV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comunicare și la consumatorii electrici: 1-11-028-1	NAIE
Măsurarea impedantei circuitului "faza-nul"	Măsurarea impedantei circuitului "faza-nul": 1-11-013-1	Măsurarea impedantei circuitului "faza-nul": 1-11-013-1	Măsurarea impedantei circuitului "faza-nul": 1-11-013-1	NAIE

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului _____