

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов
«21» _____ 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»

Г. К. Гладковский
«21» _____ декабря 2022 г.

**ПРОТОКОЛ № ПД-258/22 от 21.12.2022 г.**

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 28.07.2003 (протокол
продления №ПД-66/17 от 04.07.2017) и дополнению

Срок действия с 21.12.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 21.12.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные типа ВВУ-СЭЩ-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 1000 и 1600 А, номинальные токи отключения 20 и 31,5 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 2 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 40°C), изготавливаемые по ТУ 3414-054-00110473-2003 (с изм.№34)

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара»
443048, Россия, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электроцит»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Группа компаний «Электроцит» - ТМ Самара»
443048, Россия, Самарская область, г. Самара, территория ОАО «Электроцит»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (степень защиты оболочки привода IP20; не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)