

# CERTIFICAT

## DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-370-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ȘI DRUMURI

Agregat fin sort: 0-4 mm;

Agregat grosier concasat din prundiș, sort: 4-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm;

Amestec de agregate de balastieră, sort 0-32 mm, 0-63 mm.



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:

**ACIT TRANS SRL,**

**Republica Moldova, rl. Strășeni, s. Gornoe.**

Loc de producție: s. Gornoe, raionul Strășeni.

Loc de extracție: s. Peresecina, rl. Orhei.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

### SM SR EN 13242+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	05.03.2021
Recertificare	05.03.2024
Expirare	04.03.2029

de vizat  
până în  
martie  
2025

de vizat  
până în  
martie  
2026

de vizat  
până în  
martie  
2027

de vizat  
până în  
martie  
2028

**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**



Director General

Ion PUHA



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-224-2021

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

**BETON**

**Clase de rezistență: C12/15; C16/20; C20/25**

Fabricat conform cerințelor SM EN 206:2013+A2:2021 și SM 324:2017

Produs de:

**ACIT TRANS SRL,**  
Republica Moldova, rl Strășeni, s. Gornoe

Loc de fabricare: s. Gornoe, rl Strășeni

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Certificatul a fost emis în mod voluntar, la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărui a fost emis.

Certificare inițială	<u>22.10.2021</u>
Modificare	<u>17.04.2024</u>
Expirare	<u>21.10.2024</u>



Director General

Ion BUHA



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-264-2024

Acest certificat se aplică pentru:

**SĂRMĂ ROTUNDĂ, TREFILATĂ, NETEDĂ**  
Grosimi: 2,5; 2,8; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,8; 5,0 și 6,0mm



VERIFICA CERTIFICATUL

conform cerințelor SM EN 10218-2:2016

Produs de:

**METPLAS SRL,**

Republica Moldova, or. Rezina, str. Florilor, 7

loc de producție: Republica Moldova, or. Rezina, str. Florilor, 7

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor de verificare a calității și unui control permanent al procesului de producție care asigură îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință.

OC Certmatcon a efectuat evaluarea controlului procesului de producție, rezultatele verificării calității și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât produsul, metodele de evaluare a performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial și sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmatcon.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 20.03.2024

Expirare 19.03.2029

Director General

Ion PUHA

de vizat  
până în  
martie  
2025


de vizat  
până în  
martie  
2026

de vizat  
până în  
martie  
2027

de vizat  
până în  
martie  
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



<b>Contract №:</b> 428 <b>Data:</b> 02.12.2020 <b>Specificatie:</b> 46 <b>Ordin:</b> 3042804601		<b>Mijloc de transport</b> <b>Numar de vehicul:</b> BPM564/S255HS
<b>Producator:</b> JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS" 1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova  <b>Nomenclatorul marfurilor:</b> 721420000	<b>Cumparator:</b> BPM-TRADE SRL  <b>Tara de destinatie:</b> MOLDOVA REPUBLIC OF	

**CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51207**

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1


<b>Forma de livrare:</b> Bare						<b>Standard</b> ET 01/01-046:2020;	
<b>Descrierea bunurilor:</b> ARMATURA LAMINATA LA CALD							
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22300840		B500B	8	12000 (+/-100)	8	21.160
						8	21.160

Compozitie Chimica - %						
No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	20	10	44	9	.345

Proprietati mecanice								
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoiere/ dezoire,
1	678	585	9.5	0.398	1.16	0.069	21.5	buna


Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota

<b>Marcarea</b>	 <b>Semnatura:</b> controller departament de control tehnic Riasik A.I. 12.05.2023
-----------------	---



Contract №: 428  
Data: 02.12.2020  
Specificatie: 47  
Ordin: 3042804701



Mijloc de transport  
Numar  
de vehicul: BPM541/S254HS

Producator:  
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"  
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova  
Nomenclatorul marfurilor:  
721420000

Cumparator:  
BPM-TRADE SRL  
Tara de destinatie:  
MOLDOVA REPUBLIC OF

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51526

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare						Standard	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD						SMSR EN10080:2014; ET 01/01-046:2020	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22301005		B500B	10	12000 (+/-100)	9	23.490
						9	23.490

Compozitie Chimica - %						
No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	21	14	7	37	9	.393

Proprietati mecanice								
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezoaire,
1	666	561	12.5	0.626	1.19	0.078	24.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota

Marcarea	 Semnatura: controller departament de control tehnic Lastoviak A. N. 15.06.2023
----------	---

<b>Contract №:</b> 428 <b>Data:</b> 02.12.2020 <b>Specificatie:</b> 47 <b>Ordin:</b> 3042804701		<b>Mijloc de transport</b> <b>Numar de vehicul:</b> BPM554/X838XC
<b>Producator:</b> JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS" 1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova <b>Nomenclatorul marfurilor:</b> 721420000	<b>Cumparator:</b> BPM-TRADE SRL <b>Tara de destinatie:</b> MOLDOVA REPUBLIC OF	

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51523

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

<b>Forma de livrare:</b> Bare							
<b>Descrierea bunurilor:</b> ARMATURA LAMINATA LA CALD						Standard ET 01/01-046:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22300387		B500B	12	12000 (+/-100)	1	1.807
2	22300388		B500B	12	12000 (+/-100)	4	10.892
3	22300627		B500B	12	12000 (+/-100)	4	10.794
						<b>9</b>	<b>23.493</b>


Compozitie Chimica - %						
No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	19	10	37	9	.334
2	20	18	8	34	8	.331
3	20	29	10	40	7	.343

Proprietati mecanice								
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezoire,
1	670	573	10.5	0.889	1.17	0.085	25.5	buna
2	661	564	12.5	0.893	1.17	0.083	23.5	buna
3	689	593	10.0	0.905	1.16	0.074	23.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota

<b>Marcarea</b>	
-----------------	--



**Semnatura:** controller  
departament de control tehnic  
Lastoviak A. N.  
15.06.2023

Contract No: 428  
Data: 02.12.2020  
Specificatie: 47  
Ordin: 3042804701



Mijloc de transport  
Numar  
de vehicul: BPM524/X354XC

Producator:  
JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS"  
1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova  
Nomenclatorul marfurilor:  
721420000

Cumparator:  
BPM-TRADE SRL  
Tara de destinatie:  
MOLDOVA REPUBLIC OF

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51486

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

Forma de livrare: Bare						Standard ET 01/01-046:2020;	
Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD							
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22301037		B500B	14	12000 (+/-100)	9	23.972
						9	23.972

Compozitie Chimica - %						
No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	21	23	7	48	9	.341

Proprietati mecanice								
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezoire,
1	705	594	12.0	1.228	1.19	0.082	19.5	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase


Nota



Semnatura: controller  
departament de control tehnic  
Osadchala T. A.  
13.06.2023

Marcarea



<b>Contract No:</b> 428 <b>Data:</b> 02.12.2020 <b>Specificatie:</b> 47 <b>Ordin:</b> 3042804701		<b>Mijloc de transport</b> <b>Numar de vehicul:</b> BPM576/S571HS
<b>Producator:</b> JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS" 1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova <b>Nomenclatorul marfurilor:</b> 721420000	<b>Cumparator:</b> BPM-TRADE SRL <b>Tara de destinatie:</b> MOLDOVA REPUBLIC OF	

**CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51442**

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

<b>Forma de livrare:</b> Bare						<b>Standard</b>	
<b>Descrierea bunurilor:</b> ARMATURA LAMINATA LA CALD						SMSR EN10080:2014; ET 01/01-046:2020	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT
1	22300867		B500B	16	12000 (+/-100)	8	21.630
						8	21.630


Compozitie Chimica - %						
No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	16	5	33	8	.38

Proprietati mecanice								
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezoire,
1	671	561	10.5	1.584	1.20	0.077	22.0	buna


Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota



<b>Marcarea</b>	 <b>Semnatura:</b> controller departament de control tehnic Poltarakova I. N. 08.06.2023
-----------------	---



<b>Contract No:</b> 428 <b>Data:</b> 02.12.2020 <b>Specificatie:</b> 47 <b>Ordin:</b> 3042804701		<b>Mijloc de transport</b> <b>Numar de vehicul:</b> BPM570/S819HS
<b>Producator:</b> JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS" 1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova <b>Nomenclatorul marfurilor:</b> 721420000	<b>Cumparator:</b> BPM-TRADE SRL <b>Tara de destinatie:</b> MOLDOVA REPUBLIC OF	

### CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 51529

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

<b>Forma de livrare:</b> Bare								
<b>Descrierea bunurilor:</b> ARMATURA LAMINATA LA CALD							Standard ET 01/01-046:2020;	
No	Nr. sarjei	Nr. lotului	Marca de otel	Dimensiune mm	Lungime mm	Numar de legaturi	Greutatea MT	
1	22300924		B500B	18	12000 (+/-100)	7	19.328	
2	42300024		B500B	18	12000 (+/-100)	1	2.724	
						<b>8</b>	<b>22.052</b>	

Compozitie Chimica - %						
No	C x100	P x1000	S x1000	Cu x100	N x1000	Ceq x1
1	20	19	10	40	8	.385
2	20	22	9	6	9	.375

Proprietati mecanice								
No	Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2	Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2	Alungirea totala la forta maxima, Agt, %	Masa pe metru liniar, kg/m	Raport Rm/Rp0.2,	Suprafata relativa a nervurii, Fr,	Alungirea la rupere, An,	Indoire/ dezdoire,
1	684	579	10.0	1.991	1.18	0.075	21.0	buna
2	679	577	9.5	1.998	1.18	0.079	21.0	buna

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota



Semnatura: controller  
 departament de control tehnic  
 Lastoviak A. N.  
 15.06.2023

<b>Marcarea</b>	
-----------------	--