

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 106/4 din 23.05.2022

Denumirea solicitantului:	"PIRAMIDGRUP" S.R.L.
Adresa solicitantului:	s. Fetița, r-l Cimișlia, Republica Moldova
Producătorul:	Solicitantul
Denumirea produsului:	Placă metalică autoportantă pentru plăcări la exterior și căptușiri la interior, tip H-25
Locul de eșantionare:	sat. Fetița, r-l. Cimișlia, Republica Moldova
Numărul și data actului de eșantionare:	Nr. 106 din 20.05.2022
Prezentat de către:	JARDAN Vasile - reprezentant "PIRAMIDGRUP" SRL
Scopul încercărilor:	Asigurarea controlului calității produsului
Locul desfășurării:	mun. Chișinău, str. Feredeului, 12
Data prezentării produselor la încercare:	20.05.2022
Data începutul încercărilor:	20.05.2022
Data finalizării încercărilor:	23.05.2022
Condițiile de mediu:	Temperatura aerului, 22°C Umiditatea relativă a aerului 64 %
Documentul normativ - cerințe tehnice	SM SR EN 14782:2010 "Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiș, plăcări la exterior și căptușiri la interior. Specificație de produs și cerințe".
Documentul normativ - metoda de încercare:	SM EN 508-1:2015 "Produse pentru învelitori de acoperiș din foi metalice. Specificație pentru produse autoportante de tablă de oțel, aluminiu sau oțel inoxidabil". Partea 1: Oțel
Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:	<ul style="list-style-type: none">• șubler mecanic, tip IIII-II, nr. II 154597, (CE-nr. MD 10 3.5 -104/2022 din 02.03.2022);• ruletă metalică, tip R2V3K, nr. 8, (CE-nr. MD 10 3.5 -114/2022 din 02.03.2022);• rigla metalică cu 2 scări gradate, nr. 5 (CE-nr. MD 10 3.5 - 116/2022 din 03.03.2022);• raportor cu vernier, tip 1 (YT), nr. 58723 (CE-nr. MD 10 3.5 -112/2022 din 02.04.2022);
Descrierea produsului:	Placă metalică autoportantă pentru plăcări la exterior și căptușiri la interior, tip H-25, realizată din oțel de formă trapezoidală, cu șanț și perete cu textură lucioasă și netedă pe ambele parti, lungime totală 1700 mm, lățime utilă 1120 mm, înălțime 25 mm, pasul 222 mm. Placă metalică cutata se utilizeaza in construcțiile civile si cele industriale pentru: acoperisuri, grajduri, hale, case pe structura usoara, depozite, elemente de gard, placari etc..



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 106/4 din 23.05.2022

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Determinarea toleranței dimensionale, conform SM EN 508-1:2015, pct. 4.3.4, anexa D1.

Nr.	Denumirea indicilor	Valoarea declarată, mm	Valoarea măsurată, mm	Toleranța admisă, mm	Incertitudinea extinsă ±mm
1	Înălțimea profilului, $h \leq 50$ mm	25	25,3	± 1	0,65
			25,5		
			25,8		
2	Pasul profilului, $h < 100$ mm	222	222,1	± 4	1,77
			223,3		
			223,5		
3	Lățimea coamei, b_1 , mm	125	34,0	± $\frac{+2}{-1}$	0,28
			34,1		
			34,1		
4	Lățimea șanțului, b_2 , mm	39	39,5	± $\frac{+2}{-1}$	0,28
			39,4		
			39,4		
5	Raza îndoiturilor, $^{\circ}$, r	135	135,2	± $\frac{+2}{0}$	2,06
			135,1		
			135		
6	Lățimea utilă, w	1120	1122,2	± 5	1,77
			1122,2		
			1121,8		
7	Abatere de la liniaritate, $\delta \leq 10$ mm	1,5 mm/m	1,6 mm/m	± 2 mm/m	1,77
			1,7 mm/m		
			1,6 mm/m		
8	Abatere de la perpendicularitate, s	≤ 0,3 % din w	≤ 0,25 % din w	≤ 0,5 % din w	1,16
			≤ 0,25 % din w		
			≤ 0,25 % din w		
9	Lungime, $l \leq 3000$ mm	1700	1702,5	± $\frac{+10}{-5}$	0,43
			1701,8		
			1701,6		

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. "PIRAMIDGRUP" SRL
2. CÎEC din cadru «CertiMatCon» S.R.L

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CertiMatCon" SRL.
3. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
4. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări

Chirilov Aliona

L.Ș.

Șef CÎEC

Rotari Anatolie

DECIZIE DE MENȚINERE
Nr. 79/II din 24/05/2022

În baza raportului de evaluare final Nr. 79/II din 24/05/2022,
altor documente

și analizei informației despre:

Plăci metalice autoportante pentru învelitoare de acoperiș;

Profile metalice și profile caracteristice pentru utilizarea la plăcile de gips-carton,
profil din oțel yincat CD 60/27mm și UD 23/28mm.

(denumirea produselor certificate)

la titularul certificatului: “PIRAMID GRUP” S.R.L.,
s. Fetia, rl Cimişlia, Republica Moldova.

OC CERTMATCON emite următoarea


DECIZIE:

1. A menține certificatul(ele):

- Nr. CV-023-2020 din 09.06.2020 valabil până la 08.06.2023.
- Nr. CV-024-2020 din 09.06.2020 valabil până la 08.06.2023.

2. Lista difuzării deciziei: a) În dosar - 1 exemplar;
b) Solicitantului - 1 exemplar.

INTOCMIT
Responsabil dosar
Guțu Maria



APROBAT
Conducător OC CERTMATCON
Ion PUHA

