

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1697097543290 (21101942) din 16.10.2023</i>
Obiectul achiziției: : „Achiziționarea aparatelor de aer condiționat inclusiv instalarea acestora”.

Denumirea bunurilor/se rvițiilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Aparate de aer condiționat inclusiv instalarea acestora</i>						
Aparate de aer condiționat	Climatizor Hoapp Light HSZ-GX38VA inverter (12000 BTU) inclusiv instalarea	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	Conform caietului de sarcini 20 aparate de aer condiționat conform următoarelor parametri: 1. Productivitatea la răcire – 3,5 kvt; 2. Eficiența energetică A++ 3. Consum energie max – 1000 wt 4. Suprafața medie răcită/încălzită - 30mp 5. Performanță split/inverter 6. Nivel de zgomot max. - 27 db. 7. Tensiune de alimentare – 220-240V 8. Frecvența (Hz) -50 Hz 9. Refrigerant - R32 10. Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire), C~18° 43/24~7	20 aparate de aer condiționat cu parametri: -1. Productivitatea la răcire – 3,51 kvt; 2. Eficiența energetică A++ 3. Consum energie – 962 wt 4. Suprafața medie răcită/încălzită - 35mp 5. Performanță split/inverter 6. Nivel de zgomot max. - 25 db. 7. Tensiune de alimentare – 220-240V 8. Frecvența (Hz) -50 Hz 9. Refrigerant - R32 10. Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire), C~18° 43/24~7 <i>Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare</i> Termenul de garanție: 44 luni din data montării.	

Aparat de aer condiționat INVERTER (12 000 BTu/h)	Climatizor Hoapp Light HSZ-GX28VA inverter (9000 BTU) inclusiv instalarea	China	TCL NETHERLANDS B.V. or. Rotterdam	<p>Conform caietului de sarcini 23 aparate de aer condiționat conform următoarelor parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Productivitatea la răcire - 2,4 kvt 2. Eficiența energetică A++ 3. Consum de energie - max.800 wt 4. Suprafața medie răcită/încălzită - 25mp 5. Performanță split/inverter 6. Nivel de zgomot max. - 27 db. 7. Tensiune de alimentare – 220-240V 8. Frecvența (Hz) -50 Hz 9. Refrigerant - R32 10. Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire), C~18°43/24~7 	<p>23 aparate de aer condiționat cu parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Productivitatea la răcire - 2,7 kvt 2. Eficiența energetică A++ 3. Consum de energie - 695 wt 4. Suprafața medie răcită/încălzită - 25mp 5. Performanță split/inverter 6. Nivel de zgomot max. - 25 db. 7. Tensiune de alimentare – 220-240V 8. Frecvența (Hz) -50 Hz 9. Refrigerant - R32 10. Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire), C~18°43/24~7 <p><i>Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare</i></p> <p>Termenul de garanție: 44 luni din data montării.</p>	
Total aparate de aer condiționat				43 bucăți		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66