

PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr._01 din 21 noiembrie 2017

Privind lucrarea “**Alimentarea cu apa potabila a c. Manoilesti, r. Ungheni**” in cadrul contractului incheiat intre primaria c. Manoilesti, r. Ungheni si,, Polimer Gaz Constructii” SRL nr.12 din 13.02.2014 pentru efectuarea lucrarilor de constructie a retelelor de apeduct din c. Manoilesti. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiilor de constructie nr01,02,03 din 28.03.2014 eliberată de Primaria Manoilesti, avind valabilitatea 12 luni.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 21 noiembrie 2017
2. Fiind formata din:

Presedintele comisiei: Grosu Valentina – primarul c. Manoilesti

Membrii comisiei:

Bobeica Carolina- contabil șef primăria Mănoilești

Viscun Svetlana – consilier local

Popa Grigore – consilier local

Cebanu Gheorghe- consilier local

Fuior Constantin- șef Secție Construcții, Gospodărie comunală și Drumuri Ungheni

Vintea Mihail – responsabil tehnic

3. Au mai participat la receptie:

reprezentantul firmei „ Polimer Gaz Constructii” diriginte **Corjan Petru**

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuie prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului
- 4) comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune receptia obiectului /
- 5) comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin exigentele esentiale sunt respectate.
- 6) comisia de receptie recomanda urmatoarele:

de receptionat obiectul Constructia retelelor de apeduct in

- a) **satul Nicolaevca Noua retea de o lungime totala 1,97km din polietilena de diametrele 90mm, 75mm , 5 camine de vizitare din beton armat si 3 hidranti de incendiu;**

b) satele Manoilesti si Vulpesti retea de apa cu o lungime totala de 16,5 km din polietilena de diametrele 125mm –32mm, 52 camine de vizitare din beton armat, 6 hidranti de incendiu;

c) satul Rezina retea de apa cu o lungime totala de 6,5 km din polietilena de diametrele 90mm—50mm , 10 camine de vizitare din beton armat, 5 hidranti de incendiu,

la terminarea lucrarilor si de transferat beneficiarului.

Costul total al obiectului 4 137 777,72 lei.

7) Prezentul proces-verbal continind 5 file si numerotate cu un total de 5 file, a fost incheiat astazi 21.11. 2017 in 5 exemplare.

Presedintele comisiei : Grosu Valentina



Membrii Comisiei:

Bobeica Carolina
Viscun Svetlana
Popa Grigore
Cebanu Gheorghe
Fuior Constantin
Vintea Mihail



TRANSMISA:
EXECUTANTUL

“21” 11 2017

L.S.



PRIMITA:
INVESTITORUL



11 2017

Semnatura

Anexa nr.1
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.01 din 26.11. 2017

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete

[Handwritten signature]

Documentatia de proiect prezentata contine toate listele desenate si piesele prevazute de proiect

Primarul

[Handwritten signature]



Inspector Local



Anexa nr.2
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.01 din 21.11. 2017

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate

Obiectiv nu sunt

Primarul

V. Prodan



Inspector Local



Anexa nr.3

La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.01 din 21.11. 2017

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu -sa respectat prevederile
proiectului

Nu sunt

Lucrarile au fost executate in conformitate cu documentatia de proiect.

Primarul

V. Ionescu



Inspector Local


[Signature]



CSPR Ungheni

Aprobat prin ordinul MS al RM
Nr. 49 din 08.02.2007

Denumirea instituției



AVIZ IGIENIC
LA RECEPȚIA FINALĂ A OBIECTIVULUI
Nr. 67 din „15” septembrie 2017

Efectuînd supravegherea igienică preventivă a obiectivului: Alimentarea cu apă a s. Nicolaevca Nouă, Vulpești, Rezina, Mănoilești.
Binefeciari: Primaria com. Mănoilești, r-nul Ungheni
str., localitatea

Am constatat:

1. Construcția, reconstrucția, reparația capitală a obiectivului a fost efectuată în concordanță cu avizul igienic privind atribuirea terenului nr. 20 din 12.03.2012, avizul la proiect Nr.06h-6/2 - 1053 din 27.06.2013


1.1 Au fost finalizate lucrările:

de construcție apeductelor pentru s. Nicolaevca Nouă, Vulpești, Rezina, Mănoilești racordate la apeductul de grup conform proiectului "Apeduct de grup pentru alimentarea cu apă potabilă a 12 localități din r. Ungheni". Apeduct este montat din conducte de aducțiune de tipul PE 100 SDR17 PN10 cu lungime totală pentru s. Vulpești și Mănoilești – 25 km, s. Rezina – 8,5 km, s. Nicolaevca Nouă – 1,9km. La construcția sistemelor de apeduct sau folosit materiale și echipamente admise de Ministerul Sănătății, cea ce a fost confirmată prin certificate de calitate prezentate la materiale folosite. Zonele de protecție sanitară pentru rețelele și instalațiile a apeductului au fost respectate. Spălarea și dezinfectia profilactică a rețelelor apeductelor sa efectuat.

Bineficiar: Primaria com. Mănoilești, r-nul Ungheni, alimentarea cu apă a s. Nicolaevca Nouă, Vulpești, Rezina, Mănoilești.

Sunt pregătite pentru recepția finală.

Autorizația sanitară de funcționare se va elibera după aprobarea Procesului verbal de recepție finală de către autoritățile publice locale.



Medic șef sanitar de Stat



r. Ungheni

denumirea teritoriului administrativ

[Signature]
semnătura

R. Popovici

Copie corespunde originalului



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
SUPRAVEGHEREA DE STAT A MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR

A V I Z
privind recepția finală a construcției

Președintelui comisiei de recepție

din „03” 11 2017

nr. 346

Ca urmare a cererii înregistrată la nr. 348 din 26.10.2017, adresată de prim[ria com. Mainoile;ti în baza prevederii Legii Republicii Moldova nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 „Privind apărarea împotriva incendiilor” și Hotărârii Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente”, se **avizează** din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor recepția construcției (instalației):

Apeductul „Aprovizionare cu apă potabilă a satelor Vulpești, Mainoilești, Rezina, Novaia Nicolaevca, din r. Ungheni,


(denumirea, adresa obiectivului)

1. Gradul de rezistență la foc - _____
2. Numărul de nivele _____ -
3. Suprafața totală (suprafața unui nivel, m²) - _____
4. Categoria de producere _____ -
5. Volumul construcției (m³) _____ -
6. Spațiile de siguranță la foc - _____
7. Apeduct interior de incendiu _____ -
8. Surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (hidranți, rezervoare etc) - _____
Instalații automate de semnalizare și de stingere a incendiilor: _____ -
9. Sistemul de încălzire : _____ -
10. Distanța pînă la unitatea de pompieri _____ 12 km

Inspector superior de stat
al raionului Ungheni
pentru supravegherea
măsurilor contra incendiilor



Ex. V. Gîrbea
tel. 0236/2-22-05



OLEG BLIȘCEAC

Copie corespunzătoare arhivată



MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT
INSPECȚIA ECOLOGICĂ UNGHENI



MD 3606, or. Ungheni, str. Alexanru cel Bun, 42
tel./fax 023622640, 023623567
E-mail: ieungheni@ies.gov.md

15.09.2017 Nr. 484
La nr. 428 din 29.08.2017

primăria com. Manoilești
raionul Ungheni

AVIZ nr.19
dee recepție la terminarea lucrărilor

Inspecția Ecologică Ungheni a examinat lucrările efectuate în cadrul proiectului de execuție "Alimentarea cu apă potabilă a satelor Vulpești, Manoilești, Rezina, Novaia Nicolaevca, raionul Ungheni" elaborate de către Î.Î. "Goian Eduard" S.R.L.(licența seria AMMII nr. 039089 din 22.02.2012) și (obiectele nr.86/20 și nr. 19/20) "PROTELCO GEOCAD" S.R.L., în baza Certificatului de Urbanism nr. 04 din 26.03.2012 și nr. 7, 8 din 14.05.12 eliberate de primăria com. Manoilești, r-nul Ungheni. Inspecția Ecologică Ungheni a acordat terenul pentru amplasarea și proiectarea rețelelor de aprovizionare cu apă în s. Manoilești prin avizul 005153 din 02.09.2011. Proiectul de execuție dat dispune de avizul pozitiv al Expertizei Ecologice de Stat sub nr.05-5-4445/1906 din 17.09.2013 eliberat de Inspectoratul Ecologic de Stat.

La moment din cadrul (etapa I-II-III și IV de finanțare) a proiectului dat au fost efectuate următoarele lucrări:

- 1) Construcția rețelelor de apeduct s.Rezina – 6,5 k m. , 10 cămine de vizitare și 5 hidranți.
- 2) Construirea sistemului de alimentare cu apă s. Novaia Nicolaevca – 1,97 m, 5 cămine de vizitare și 3 hidranți.
- 3) Construcția rețelelor de apeduct s.Vulpești și Manoilești – 16,5 km. , 52 cămine de vizitare și 6 hidranți.

Lucrările date au fost efectuate în baza Autorizației de Construire Nr. 01,02,03 din 28.03.2014 eliberată de primăria com. Manoilești. Valoarea lucrărilor executate constituie - 4215249 lei din care: contribuția primăriei – 130000 lei, contribuția ADR Centru – 163000 lei, contribuția comunității – 421514 lei și cofinanțarea din Fondul Ecologic Național – 3500735 lei.


Reeșind din cele expuse, Inspecția Ecologică Ungheni eliberează aviz de recepție la terminarea lucrărilor de construire efectuate în cadrul proiectelor de execuție "Alimentarea cu apă potabilă a satelor Vulpești, Manoilești, Rezina, Novaia Nicolaevca, raionul Ungheni" cu condiția îndeplinirii tuturor prescripțiilor obligatorii date.

- De prevăzut proiectarea rețelei de canalizare și a SEAU – anul 2017 - 2018.
- De nu admis scurgeri de apă din rețeaua de apeduct – permanent.
- De respectat legislația ecologică în vigoare – permanent.

Șef Direcție IE Ungheni

Ex: Rusu Valeriu
Tel:023623567

Dadus Vadim



Capre
corectare originalului