

 Camere de Supraveghere in Moldova	ABI-GRUP SRL			
	https://abi-grup.md/ https://cameredesupraveghere.md/ https://brandmaster.md/			
	mun. Chisinau, Chisinau, str. Armeneasca 15			
	Nr. de telefon: +373 62 02 40 40			

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21378244 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1741763816064							
Denumirea procedurii de achiziție: Lotul nr. 3 Instalatie de detectare/alarmare la incendiu pentru încăperile și spațiile oficiului administrativ al ASP mun. Chișinău, din str. A. Pușkin nr. 42, inclusiv servicii de montare reglare și punere în funcțiune							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
35111000-5	Panou de control	ППКП «Варта-1/832» (16 ПИС)	Ucraina	АО «Электронмаш»	Conform anexei la anunțul de participare	În versiunea de livrare de bază, dispozitivul are instalat un bloc de bucle de intrare (BVSh-3M), este posibil să se instaleze până la patru BVSh-3M, ceea ce oferă numărul de bucle 16, 24 sau 32. Este posibil să se conecteze unități de buclă de intrare la distanță (BVSh-3V cu 8 bucle) și unități de cheie (BVK-8 cu 8 chei) la o distanță de până la 1000 m de dispozitivul central. În total, cu dispozitivul pot fi utilizate până la 15 BVSh-3V și până la 15 BVK-8. Este posibilă instalarea comunicatoarelor telefonice TK-2/D și TK-2/GSM-01, inclusiv ambele în același timp.	-
	Panou de control de la distanta	ВІП	Ucraina	АО «Электронмаш»	Conform anexei la anunțul de participare	Panou de control de la distanta pentru Varta 1/832 VPU-832 Se conectează la panoul de control prin pereche răsucită RS-485 la o distanță de până la 1000 m.	-
	Detector manual	ИПР-1	Ucraina	АО «Электронмаш»	Conform anexei la anunțul de participare	Alarmă manuală de incendiu IPR-1 versiunea 3 Indicație LED a modurilor „Incendiu” și „Normal”.	-
	Sirena	ЗПО-12/ ЗПО-24	Ucraina	АО «Электронмаш»	Conform anexei la anunțul de participare	Sunet alarma de incendiu 12v sau 24v	-
	Detector de fum	Varta DS-4	Ucraina	АО «Электронмаш»	Conform anexei la anunțul de participare	Detector de fum, conexiune cu 2 fire, tensiune de alimentare (10-30) V	-
	Bloc de alimentare	Bloc de alimentare (RIP) 3A ZKTeco	China	ZK Software	Conform anexei la anunțul de participare	Sursă de alimentare redundată (RPS) ZKTeco 12V 3A	-
	Acumulator	Acumulator 12.0V 7Ah	China	Diverse	Conform anexei la anunțul de participare	Sursă de alimentare redundată (RPS) ZKTeco 12V 3A	-
	Cablu incendiu	VLG JE-HH FE180 E30 1x2x0.8 mm	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anunțul de participare	Cablu rezistent la foc cu miez de cupru 1x2x0.8mm. Izolație rezistentă la foc, non-corozivă, manta din compoziție polimerică fără halogeni. Rezistența la foc FE180. Menținerea integrității circuitului - E30. Tensiune de operare: 225V. Interval de temperatură de la -30°C la +70°C. Golf 200 m.	-
	Tub gofrat	Tub gofrat 16 mm Gri	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anunțul de participare	Tub gofrat 16 mm Gri	-
	Materiale de montare si accesorii	Materiale de montare si accesorii	Diverse	Diverse	Conform anexei la anunțul de participare	Materiale de montare si accesorii	-

Ofertantul: ABI-GRUP SRL; Adresa: mun. Chișinău, str. Armeneasca, 15