

Republica Moldova
Primăria satului Tartaul

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.03.2025

privind lucrarea „**Extinderea sistemului de alimentare cu apă din satul Tartaul raionul Cantemir**”, executată în cadrul contractului nr. **39 din 18 decembrie 2025, contract de achiziții publice nr.2025-0000000584** din 27.02.2025 încheiat între Primăria satului Tartaul și antreprenor **S.C.”Gama- Vilo Service”S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.02 eliberată de Primăria satului Tartaul la 06 februarie 2025.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea 12 martie 2025 fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Primarul satului Tartaul – Lupașco Vasile

Membrii Comisiei:

Rudenco Boris – diriginte de șantier
Donea Alexandru – responsabil tehnic
Colța Maxim – responsabil tehnic
Comandari Andrei – responsabil tehnic
Țurcan Anatolii – responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Șișianu Iuliana, șef Direcție Inspecția pentru Protecția Mediului Cantemir
Surdu Eugeniu, medic specialist DCSP Cahul (Cantemir)
Matrașilova Tatiana, hidrogeolog-proiectant ÎS EHGeom
Oleg Popescu, reprezentant ONDRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea integral a lucrarilor specificate în caietul de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral __ 2156204.002 __, adresa poștală _____, destinația _____ construcție _____, compus din următoarele construcții _sondă arteziană, panou de comandă automatizat, cămin de vizitare _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _doua_ file și ___trei_ anexe numerotate, cu un total de __cinci_ file, a fost încheiat astăzi _____ în șase exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul satului Tartaul _____ **Lupașco Vasile**

Membrii Comisiei:

Diriginte de șantier _____ Rudenco Boris

Responsabil tehnic _____ Donea Alexandru

Responsabil tehnic _____ Colța Maxim

Responsabil tehnic _____ Comandari Andrei

Responsabil tehnic _____ Țurcan Anatolii

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției Naționale pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea „**Extinderea sistemului de alimentare cu apă din satul Tartaul raionul Cantemir**”.

" _____ " _____ 2025

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „**Extinderea sistemului de alimentare cu apă din satul Tartaul raionul Cantemir**” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

S.C.”Gama- Vilo Service”S.R.L

Directorul Munteanu Lilian

" _____ " _____ 20__

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria **satului Tartaul**

Primarul **Lupașco Vasile**

" _____ " _____ 20__

L.Ș. _____

(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.01 din 12.03. 2025

Extinderea sistemului de alimentare cu apă din satul Tartaul raionul Cantemir

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

Primarul

Lupaşco Vasile

Diriginte de şantier

Rudenco Boris

Antreprenorul

Munteanu Lilian

Anexa nr.2
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.01 din 12.03.2025

Extinderea sistemului de alimentare cu apă din satul Tartaul raionul Cantemir

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

1. Îngrădirea zonei de protecție
2. Dezinfectarea fântânii de beton de la suprafața sondei
3. Corectarea unor înscrisuri de pe panoul informational
4. Nivelarea terenului din jurul sondei și respectarea înălțimii budăiului cu 42 cm deasupra terenului.

Primarul

Lupașco Vasile

Diriginte de șantier

Rudenco Boris

Antreprenorul

Munteanu Lilian

Anexa nr.3

**la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.01 din 12.03.2025**

Extinderea sistemului de alimentare cu apă din satul Tartaul raionul Cantemir

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Primarul

Lupaşco Vasile

Diriginte de şantier

Rudenco Boris

Antreprenorul

Munteanu Lilian