

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE si GARANTIE

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **CONDUCTELE DIN PE SAU PP, CU SUPRAFAȚĂ EXTERIOARĂ PROFILATĂ TIP B, PENTRU SISTEME DE CANALIZARE**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **Țeavă PP/PE DN/ID 100 - 1200, OD110 – OD1000 SN4, 8, SN10, SN12, SN 16**

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții,

Se utilizează la executarea instalațiilor de canalizare subteran, sistemelor de canalizare gravitațională si sistemelor pluviale.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

PRODUCĂTOR: KONTI HIDROPLAST

1480 Gevgelija, Macedonia de Nord

Str. Industriska bb

Tel: +389 34 212 064, Fax: +389 34 211 964

e-mail: contact@konti-hidroplast.com.mk

TITULAR AGREMENT TEHNIC: SC DEMATEK WATER MANAGEMENT SRL

B-dul Preciziei, Nr. 6M

Sector 6, Bucuresti

Tel./Fax +40 31 434.92.04

e-mail: info@dematek.ro; www.dematek.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **SC DEMATEK WATER MANAGEMENT SRL**

B-dul Preciziei, Nr. 6M

Sector 6, Bucuresti

Tel./Fax +40 31 434.92.04

e-mail: info@dematek.ro; www.dematek.ro

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 003-05/933-2021

7. Performanta produselor si garantie

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate încercări)
Indice de fluiditate la cald MFR (230 °C/2,16kg), Strat interior	EN ISO 1133-1	AT 003-05/933-2021	$\leq 1,5$ g/10min
Rezistența la impact la 0 °C	EN ISO 744		$TIR \leq 10$
Rezistența la încălzire la T=150 °C, t =30 min,)	ISO 12901		Fără deteriorări
Rigiditatea inelară la 23 °C	EN ISO 9969		≥ 8
Flexibilitate inelară la 23 °C (deformare la 30% din d_{em})	EN ISO 13968		Fără deteriorări
Etanșeitatea îmbinărilor (Condiția C – deflecție unghiulară 2°) - t= 15 min; p= -0,3bar - t= 15 min; p= 0,05bar - t= 15 min; p= 0,5 bar	EN ISO 13259		$\leq -0,27$ bar (10%) fără scurgeri de fluid fără scurgeri de fluid

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile **LABCONSULT PLUS Bulgaria**

Garantie: 36 luni de la data achizitionarii

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**DIRECTOR SC DEMATEK WATER MANAGEMENT SRL.
ALEXANDRU NEGRESCU**

Bunurești, 07.05.2022

