



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

EXPERTIZA TEHNICĂ ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"
MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3, of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 253-22

Data eliberării: 18 ianuarie 2022

Valabil până la: 17 ianuarie 2023

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Cabluri de forță ignifuge, cu izolație și manta din PVC pentru tensiuni 0,66 și 1 kV cu frecvență de 50 Hz cu fire rotunde și plate din aluminiu și cupru de mărci: BBГ, BBГнг, BBГнг-П, BBГнг-LS, BBГз, ABBГ, ABBГнг, ABBГнг-LS, ABBГз, ABBГнг-п, ABБбШв, ABБбШвнг, ABБбШвнг-LS, ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS.

Codul NM MD
8544 49 910

Contract de livrare Nr 596 din 10.08.2019

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM IEC 60502-1+A1:2019 - Cabluri de energie cu izolație extrudată și accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) până la 30 kV ($U_m = 36$ kV). Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) și 3 kV ($U_m = 3,6$ kV)

Directiva de joasă tensiune 2014/35 / UE

PRODUCĂTOR

SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”,
65013, or. Odesa, Nicolaievskaja doroga, 144, Ukraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

ÎM Casa de comerț "ODESKABEL - MOLDOVA" SRL
MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 10/2, tel. (022)27-27-27, (022) 92-13-36.

Codul CUI/EO
40052165

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Certificatul de conformitate Ucrainei № A05758730-14021 de la 12.06.2020 până la 11.06.2025, eliberat de OC УкрБУДСЕПТ" ТОВ "Ракурс ЛТД", 69032, or. Zaporojie, str. Sobornii 170, certificat de acreditare Nr. 10139 din 05.08.2019.

Actul de identificare № 206-022 din 11.01.2022

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET "MOLDTESTENERGO"

D.ș.t.
I.ș.



M. Guraevski

Copiile prezentului certificat de conformitate se MTE legalizează în modul stabilit de Centrul de știință și expertiză Tehnică "MOLDTESTENERGO"