

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21491770 din 18,11,2025

Obiectul de achiziție: Aparate de aer condiționat (pentru centrele republicane de evaluare a examenelor de bacalaureat)

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Total Fara TVA	Total Incl TVA
	Bunuri/servicii							

Aparate de aer condiționa	buc	196	<p>Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, pentru uz rezidențial sau comercial ușor.</p> <p>Putere de răcire/încălzire nominală: aproximativ 18.000 BTU (±10%).</p> <p>Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m².</p> <p>Tip compresor: cu tehnologie inverter (DC inverter sau echivalentă).</p> <p>Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): cel puțin de la -15°C până la +43°C.</p> <p>Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire, conform etichetei energetice UE sau echivalent.</p> <p>Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu potențial redus de încălzire globală (GWP scăzut).</p> <p>Nivel de zgomot (unitate interioară): maxim 34 dB(A) în regim silențios.</p> <p>Consum de energie (răcire): în limitele de eficiență energetică corespunzătoare clasei A++ (0,15–1,70 kW sau echivalent).</p> <p>Putere nominală la răcire: minim 5,4 kW.</p> <p>Putere nominală la încălzire: minim 5,2 kW.</p> <p>Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare.</p> <p>Filtru de aer lavabil: Da.</p> <p>Sistem de purificare a aerului (de tip ionizare sau echivalent): Da.</p> <p>Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi integrat sau opțional.</p> <p>Funcție timer (pornire/opriere): Da.</p> <p>Garanție minimă: 36 luni.</p> <p>Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l.</p> <p>Notă: Operatorul va lua în calcul și cheltuielile</p>	12000	14400	2352000	2822400
Total inc;usiv TVA						2352000	2822400

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabadjac Artur În calitate de: administrator

Ofertantul: LivartPrim SRL Adresa: s. Varatic r. Ialoveni