

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr._ ocde-b3wdp1-MD-1692882411806 _din 24/08/2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU						
1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Perfetto by Midea 9000 BTU	China	Midea	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	Perfetto Midea 9000 BTU Tipul – split de perete cu bloc extern , Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Qt=2,8 Kw, Qx=2,60 kW, N=0,87 - Sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -15°C - + 50°C Eficiența energetică clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 7 m Capacitate racire BTU-9000/h Capacitate de răcire min – 2800 W Capacitate de încălzire min– 2600W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 19 dB;	CE

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Nivelul de zgomot max. - exterior 23 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Garanția echipamentului –36 luni Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului	
1.2. Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente				Demontarea a 36 AAC existente	Demontarea a 36 AAC existente	
1.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 36 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 36 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. La instalare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Set de fixare - Da Set traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 2: Aparare de aer condiționat de birou 12 000 BTU						
2.1. Aparare de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Perfetto by Midea 12000 BTU	China	Midea	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 36 luni	Perfetto Midea 12000 BTU Tipul – split de perete cu bloc extern Modul de lucru – răcire/încălzire Tip compresor - Inverter; Eficiența energetică clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 7 m Capacitate racire BTU-12000/h Capacitate de răcire – 3600 W Capacitate de încălzire– 2600W sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -15°C - + 50°C Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 970 W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 19 dB; Nivelul de zgomot max. - exterior 23 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					Garanția echipamentului –36 luni Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului	
2.2. Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente				Demontarea 5 AAC existente	Demontarea 5 AAC existente	
2.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. La instalare sînt incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Set de fixare - Da Set traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn – Nu	
Lot 3: Aparat de aer condiționat de birou 18 000 BTU						
3.1. Aparat de aer condiționat de birou 18 000 BTU	Perfetto by Midea 18000 BTU	China	Midea	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;	Perfetto Midea 18000 BTU Tipul – split de perete cu bloc extern	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				-capacitate termică 18 000 BTU ; -Regimuri de lucru - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Modul WiFi/ Ionizator -capacitate termică 18 000 BTU; -clasa de eficiență energetică nu mai mică de A++; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +55 °C -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32; R410A; -nivel de presiune acustică bloc -interior – nu mai mare de 19 dB -exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni	Modul de lucru - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Modul WiFi/ Ionizator Tip compresor - Inverter; Qt=5,20 Kw, Qx=4,40 kW, N=1,60 -Sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; Posibilitatea de răcire la temperatura exterioară -15°C - + 50°C Eficienta energetică clasa – A++ Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 7 m Capacitate racire BTU-18000/h Capacitate de răcire – 5200 W Capacitate de încălzire– 4400W Eficiență energetică sezonieră A+++ SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivelul de zgomot max. - interior 19 dB; Nivelul de zgomot max. - exterior 23 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Garanția echipamentului –36 luni Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului	
3.2.Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente				Demontarea a 4 AAC existente	Demontarea a 4 AAC existente	
3.3.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 2 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 -7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 2 AAC noi și 2 AAC existente Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 -7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. La instalare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Set de fixare - Da Set traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn – Nu	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 4: Aparare de aer condiționat tip casetă 12 000 BTU						
4.1.Aparate de aer condiționat tip casetă 12 000 BTU	Ariston CCA R32 035 U-I	Italia	Ariston	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe tavan cu bloc extern Inverter și pompă de evacuare a condensului; -capacitate termică 12 000 BTU; -nivel de zgomot nu mai mare de 33 dB; -agent frigorific R 32; R410A; -diapazonul temperaturilor de funcționare la răcire – min -7°C; max+43°C; -diapazonul temperaturilor de funcționare la încălzire – min -15°C; max +24°C”; -clasa de eficiență energetică nu mai mică A+; Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	Bloc interior tip caseta Ariston CCA R32 035 U-I, clasa energy A+++ 12000 BTU -tip aparat: montare pe tavan cu bloc extern și pompă de evacuare a condensului Tip compresor – Inverter Ariston DUAL C 50 XD0-O clasa Energ A +++ -capacitate - 12 000 BTU; -nivel de zgomot nu mai mare de 33 dB; -agent frigorific R 32; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 25 m -diapazonul temperaturilor de funcționare la răcire – min -7°C; max+43°C; -diapazonul temperaturilor de funcționare la încălzire – min -15°C; max +24°C”; -clasa de eficiență energetică nu mai mică A+; Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior Garanția echipamentului –36 luni Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului	
4.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat tip casetă				Montarea a 5 AAC tip casetă Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 25ml, 1/4 - 25ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 5 AAC tip casetă Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 25ml, 1/4 - 25ml pentru fiecare unitate. La instalare sint incluse: Instalarea Standard a AAC - Da Set de fixare - Da Set traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn – Nu	

Semnat: __electronic_ Numele, Prenumele: _Moloșag Eugeniu_ În calitate de: _Manager Vinzări_

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL_ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__