



ТЗОВ «ТЕРМО-ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок  
Львівська обл. 81500  
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49  
e-mail: teplo@elplast.com.ua  
www.elplast.com.ua

### СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №02/46

Труба теплогідроізольована попередньо ізольовану пінополіуретаном  
в оболонці «SPIRO» з оцинкованого тонкостінного листа.

Партія №	02/46	Кількість, мп	п/з	Довжина неізольованих кінців, мм
Умовне позначення, типорозмір	89/160 L=12	Дата виготовлення	2026	220±10мм

Зовнішній діаметр труби сталеві провідної, мм	89
Товщина стінки труби сталеві провідної, мм	4,0
Марка сталі труби сталеві провідної	20 ДСТУ 8943:2019 гр. В
Документальне підтвердження відповідності провідної труби	Сертифікат якості
Марка пінополіуретанової композиції	Циклопентан Ізоціонат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG776
Номінальний зовнішній діаметр оболонки, мм	160
Товщина стінки оболонки, мм	0,5
Документальне підтвердження відповідності оболонок	Сертифікат якості

Труба д.89/160 в оболонці з оцинкованого металевих листа відповідає вимогам SM EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталеві труби ,поліуретанові теплоізоляції та оболонки з поліетилену та металевих листа».

Прогнозований термін експлуатації не менше 30 років при максимальній проектній температурі не більше 140 °С.

Дата видачі 2026р

Генеральний директор

Феденко В.І.