

- **Specificații tehnice (F4.1)**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1778594158061 din 12.05.2026
Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mică

	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1						
1	Servicii de deservire și mentenanță a generatorului diesel (SDMO 200), inclusiv piese de schimb	-	-	-	CERINȚE OBLIGATORII Prestatorul va efectua următoarele lucrări de deservire tehnică: Pornirea și verificarea funcționării generatorului; Verificarea parametrilor electrici; Verificarea sistemului de alimentare cu combustibil; Verificarea sistemului de răcire; Verificarea circuitelor electrice; Verificarea acumulatorilor; Verificarea alternatorului; Verificarea sistemului ATS; Verificarea conexiunilor și contactelor electrice;	CERINȚE OBLIGATORII Prestatorul va efectua următoarele lucrări de deservire tehnică: Pornirea și verificarea funcționării generatorului; Verificarea parametrilor electrici; Verificarea sistemului de alimentare cu combustibil; Verificarea sistemului de răcire; Verificarea circuitelor electrice; Verificarea acumulatorilor; Verificarea alternatorului; Verificarea sistemului ATS; Verificarea conexiunilor și contactelor electrice;	
2	Servicii de deservire și mentenanță a generatorului diesel (FULL FQ-360), inclusiv piese de schimb	-	-	-	Curățarea echipamentului; Diagnosticarea defecțiunilor; Întocmirea raportului tehnic după fiecare intervenție. Prestatorul va efectua cel puțin următoarele operațiuni: Pornirea motorului pentru minim 20 minute; Verificarea îmbinărilor și elementelor de asamblare; Verificarea nivelului uleiului și schimbul	Curățarea echipamentului; Diagnosticarea defecțiunilor; Întocmirea raportului tehnic după fiecare intervenție. Prestatorul va efectua cel puțin următoarele operațiuni: Pornirea motorului pentru minim 20 minute; Verificarea îmbinărilor și elementelor de asamblare; Verificarea nivelului uleiului și schimbul	
3	Servicii de deservire și mentenanță a generatorului diesel (WIBA VS3BST5 150), inclusiv piese de schimb	-	-	-			

				<p>conform specificațiilor tehnice; Verificarea lichidului de răcire; Verificarea etanșeității sistemului; Verificarea și curățarea sistemului de admisie aer; Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil; Curățarea sau schimbarea filtrului de aer; Verificarea colmatării radiatorului; Verificarea furtunelor și colierelor; Verificarea electrolitului din acumulator; Verificarea alternatorului și circuitului electric; Verificarea redresorului pentru acumuloare; Verificarea racordurilor și colectorului de eșapament; Verificarea aparatajului de protecție; Verificarea continuității conexiunilor; Verificarea contactelor și siguranțelor; Verificarea semnalizărilor panoului de control; Măsurarea tensiunii și frecvenței; Testarea funcționării sub sarcină; Actualizarea jurnalului de exploatare.</p> <p>Prestatorul va asigura: Diagnosticarea defecțiunilor apărute; Remedierea avariilor mecanice și electrice; Înlocuirea pieselor defecte; Testarea funcțională după remediere.</p> <p>După fiecare intervenție prestatorul va prezenta: Raport tehnic; Fișă de verificare și măsurători; Lista pieselor și consumabilelor înlocuite; Recomandări tehnice privind exploatarea</p>	<p>conform specificațiilor tehnice; Verificarea lichidului de răcire; Verificarea etanșeității sistemului; Verificarea și curățarea sistemului de admisie aer; Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil; Curățarea sau schimbarea filtrului de aer; Verificarea colmatării radiatorului; Verificarea furtunelor și colierelor; Verificarea electrolitului din acumulator; Verificarea alternatorului și circuitului electric; Verificarea redresorului pentru acumuloare; Verificarea racordurilor și colectorului de eșapament; Verificarea aparatajului de protecție; Verificarea continuității conexiunilor; Verificarea contactelor și siguranțelor; Verificarea semnalizărilor panoului de control; Măsurarea tensiunii și frecvenței; Testarea funcționării sub sarcină; Actualizarea jurnalului de exploatare.</p> <p>Prestatorul va asigura: Diagnosticarea defecțiunilor apărute; Remedierea avariilor mecanice și electrice; Înlocuirea pieselor defecte; Testarea funcțională după remediere.</p> <p>După fiecare intervenție prestatorul va prezenta: Raport tehnic; Fișă de verificare și măsurători; Lista pieselor și consumabilelor înlocuite; Recomandări tehnice privind exploatarea</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					ulterioară. Garanții și responsabilități: Prestatorul răspunde pentru calitatea lucrărilor executate; Piesele și consumabilele utilizate trebuie să fie noi și conforme; Orice neconformitate constatată va fi remediată din contul prestatorului.	ulterioară. Garanții și responsabilități: Prestatorul răspunde pentru calitatea lucrărilor executate; Piesele și consumabilele utilizate trebuie să fie noi și conforme; Orice neconformitate constatată va fi remediată din contul prestatorului.	
	Consumabile minime incluse:						
	Filtru ulei	-	-	-	Filtru ulei	Filtru ulei	
	Filtru combustibil separator	-	-	-	Filtru combustibil separator	Filtru combustibil separator	
	Filtru aer	-	-	-	Filtru aer	Filtru aer	
	Ulei motor	-	-	-	Ulei motor	Ulei motor	
	Antigel	-	-	-	Antigel	Antigel	

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL
Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
E-mail: office@etop.md
Telefon (fix și mobil): 067 707 707